



Leżajsk, 30.06.2023 r.

Zn.spr. S.270.1.1.2023

Dotyczy: Remont budynku edukacyjno-kancelaryjnego o nr inw. 165/145 - część nr 1, Remont budynku leśniczówki leśnictwa Marynin o nr inw. 165/168 - część nr 2.

Nadleśnictwo Leżajsk uprzejmie informuje, iż w dniu 29.06.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z zapytaniem o postępowanie prowadzone na podstawie art. 275, pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Treść wspomnianego pisma (zapytania) jest następująca:

Witam,

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu na remont Marynin (165/168) oraz Jelna (165/145) mamy pytanie dotyczące prac elektrycznych:

- czy zakresy tych robót dotyczą tylko wymiany samych osprzętów? (np. w poz. 2.13, 4.20, 4.21 w opisie dotyczących wypustów jest mowa również o przewodach wtynkowych)

Zgodnie z SIWZ pkt.3/5 chcielibyśmy skorzystać z możliwości wizji lokalnej. Prosimy o określenie terminu i miejsca.

Stanowisko Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wpusty przewodów wtynkowych należy wykonać zgodnie z opisem pozycji podstawy KSNR 5/405/3. Ilości przewodów wtynkowych należy wycenić wg katalogu nakładów rzeczowych, zaś ilości osprzętu wg ilości z przedmiaru robót. Wykonawcy mogą przed upływem terminu składania ofert, dokonać wizji lokalnej do dnia: **03.07.2023 r.** Dokładny termin i godzinę wizji lokalnej należy ustalić z osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, tj.: Marcin Pawłowski, email:



lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, tel.: 788702775 lub Ewa Bosak, email:
lezajsk@krosno.lasy.gov.pl, tel.: 17 242 06 01.

Tomasz Belz
Zastępca Nadleśniczego

Otrzymują:

1. *Strona internetowa prowadzonego postępowania,*
2. *A/a*

