



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

WPŁYNĘŁO
URZĄD GMINY JEMIELNICA

06-12-2022

Nr ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego 7371
ilość załączników
podpis

Strzelce Opolskie 05.12.2022 r.

PTW-700/WR-1574/11/2022/Wy

Urząd Gminy Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

tel. alarmowy
994

email

swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

ww

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

73 488 800,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

W odpowiedzi na dostarczone poprawki do projektu przyłącza wodociągowego do hydrantu zewnętrznego planowanego do zabudowy przy budynku nr 22 ul. Świętego Wojciecha w Jemielnicy informujemy, że uzgadniamy dostarczoną dokumentację z następującymi uwagami:

1. planowany wodociąg DN90 wykonać z rury PEHD 100 RC SDR11. W tabeli „Zestawienie podstawowych materiałów” podano SDR17,
2. na istniejących przyłączach do budynku myjni samochodowej (DN40) oraz budynku nr 18 (DN50) zastosować zasuwy kołnierzowe lub fabrycznie wyposażone w króćce PE 100 SDR11. Nadmieniamy, że średnica przyłącza do budynku nr 18 może być inna niż widniejąca na mapie zamieszczonej w uzgodnionym niniejszym piśmie projekcie,
3. wszystkie roboty, przed ich zasypaniem, podlegają protokołarnemu odbiorowi w obecności przedstawiciela SWiK Sp. z o.o.,
4. przed rozpoczęciem robót budowlanych w miejscu skrzyżowania planowego przyłącza wodociągowego z istniejącą w ul. Bema siecią kanalizacyjną oraz po ich zakończeniu należy wykonać inspekcję kamerą TV kanalizacji w tym miejscu. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego tej kanalizacji w porównaniu do stanu technicznego widocznego na inspekcji wykonanej przed rozpoczęciem budowy przyłącza, wykonawca tej budowy będzie zobowiązany wymienić na własny koszt uszkodzony odcinek kanalizacji. Obie inspekcje kamerą TV należy wykonać w obecności pracownika SWiK Sp. z o.o., któremu należy również przekazać na płycie CD film z każdej inspekcji. Powyższą inspekcję wykona własnym staraniem i na własny koszt wykonawca zaplanowanego przyłącza wodociągowego.

Załącznik: 1 egzemplarz projektu

Z poważaniem:

WICEPREZES ZARZĄDU-
Członek Zarządu

Tomasz Gibki

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Teresa Przygoda ul. Powstańców Śląskich 6, 47-143 Ujazd,
3. a/a.

Osoba do kontaktu: Waldemar Rzeszut

Tel. 77/ 461 27 08 wewn. 35