

GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3,

WSZYSCY WYKONAWCY

Szczytno, dnia 12.03.2024 r.

Znak sprawy: RR-BA.271.9.2024

Dotyczy postępowania: „**Budowa placu zabaw w msc. Szymany.**”

Zamawiający udostępnia treść zapytań wykonawcy z dnia 11.03.2024 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający ujednotli opis materiałowy i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo z rur stalowych o średnicy 76,1mm lub profili stalowych 80x80 mm, zamiast drewnianych? Zaproponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność czy przeznaczenie urządzeń. Dodatkowo urządzenia wykonane ze stali są bardziej trwałe i lepsze pod względem estetycznym w późniejszych latach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie ujednotli materiałowego i nie dopuści wykonania wszystkich urządzeń o konstrukcji stalowej.

Pytanie 2:


Czy w ofercie należy uwzględnić obsługę geodezyjną i kierownika budowy?

Odpowiedź:

Obsługa geodezyjna nie stanowi przedmiotu zamówienia. Zakres przewidzianych prac wykonany ma zostać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym prawo budowlane. Jeżeli przepisy wymagają ustanowienia kierownika budowy, koszty z tym związane należy uwzględnić w złożonej ofercie.

Pytanie 3:

Czy ofercie należy uwzględnić demontaż jakichkolwiek starych urządzeń w miejscu planowanych inwestycji? Jeżeli tak, to jakie są to urządzenia?



GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3,

Odpowiedź:

W ofercie nie należy uwzględnić demontażu jakichkolwiek urządzeń w miejscu planowanej inwestycji.

Pytanie 4:

Czy na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? jeśli nie, prosimy o podanie tonażu samochodów które tam mogą się poruszać?

Odpowiedź:

Na teren budowy jest zapewniony dojazd samochodów ciężarowych o tonażu powyżej 20 ton.

Pytanie 5:

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

Odpowiedź:

Ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wydłuży terminu wykonania zadania? Wskazany w zapytaniu ofertowym termin zakończenia prac do 29.03.2024 r. wydaje się niemożliwy ze względu na procedurę rozstrzygnięcia postępowania, bardzo krótki czas na wyprodukowanie i zamontowanie urządzeń oraz zmienne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wydłuży terminu wykonania zadania.

Pytanie 7:

Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie nawierzchni bezpiecznej np. z piasku pod urządzenia, jeżeli tak prosimy o podanie, pod które dokładnie urządzenia.

Odpowiedź:

W ofercie należy uwzględnić wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego pod urządzenia, zgodnie ze strefami bezpiecznymi urządzeń.



GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 Szczytno, ul. Łomżyńska 3,

Z up. WÓJTA
GMINY SZCZYTNO
Marek Godlewski
KIEROWNIK

Referatu Rozwoju Lokalnego Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

-sprawę prowadzi Paweł Olesiński, tel. 89 623 25 85.