



**RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWOPOŻAROWYCH**  
mgr inż. Adam MARKOWSKI Nr upr. 655/2016  
*Olortyn 6.08.2018*  
(miejscowość, data)  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
z uwagami:  
- o zabezpieczeniu elementów

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych preparatów.

				WYKAZ DREWNA			Nr	
INWESTOR:				PROJEKT NR		RYSUNKI NR		
DATA: 25-lip-18		OPRACOWAŁ:			Cz. Hryniewicz			
Nr	Asortyment	Długość teoretyczna [cm]	Długość do zamówienia [cm]	Ilość [szt]	Objętość [axb/mb]	Objętość 1 szt. [m³]	Objętość razem [m³]	Uwagi
1	8/16	740	770	62	0,0128	0,10	6,11	Krokiew
2	8/16	175	205	2	0,0128	0,03	0,05	murułaty
3	14/14	2700	2 730	5	0,0196	0,54	2,68	nakładki
4	6/14	585	615	18	0,0084	0,05	0,93	Ślupy
Objętość razem [m]							9,77	
Dodatki [%]							0,00%	
Objętość ogółem [m³]							9,77	

**DREWNO C27**

**PRACOWNIA PROJEKTOWA HRYNIEWICZ**  
Czesław Hryniewicz  
10-139 Olsztyn ul. Czarna 13 tel. 607-157-38

Skala:	Data:	Stadium opracowania:	Wersja:	Branża:	Nr rysunku:
1 : 100	07.2018	PROJEKT BUDOWLANY	1	konstrukcja	2

Obiekt: Remont dachu budynku administracyjnego w Zakładzie Karnym w Dublinach.

Nazwa rysunku: Rzut więzby dachowej.

Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Dubowik	32/79/OL	
	mgr inż. Czesław Hryniewicz	20/90/OL	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Szymon Zabokrzecki	226/96/OL	
	mgr inż. Zbigniew Wojciechowski	202/89/OL	