

|  |                                |  |                      |                        |
|--|--------------------------------|--|----------------------|------------------------|
| <b><i>Tytuł projektu /<br/>Nazwa inwestycji:</i></b> |                                | MODERNIZACJA INSTALACJI WODY DEJONIZOWANEJ KLASY PIERWSZEJ BUDYNKU<br>MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII UJ PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ 7A W KRAKOWIE |                      |                        |
| <b><i>Numer projektu:</i></b>                        | PW_MCB_BMS                     | <b><i>Numer tabeli:</i></b>  | <b>Lista kablowa</b> |                        |
| <b><i>Data</i></b>                                   | 03.2023                        | <b><i>Rewizja</i></b>  | R00                  |                        |
| <b>Lp.</b>   | <b>Typ kabla</b>               | <b>Skąd</b>  | <b>Dokąd</b>         | <b>Długość<br/>[m]</b> |
| System BMS   |                                |  |                      |                        |
| 1  | BiTsensor PE(St)CH 1x2x0,22mm2 | Stacja dejonizacji stopnia 1   | Szafa SA.CNW-13B     | 30                     |
| 2  | BiT500H 4x0,75                 | Stacja dejonizacji stopnia 1   | Szafa SA.CNW-13B     | 30                     |