

Lp	Poz.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość	Producent
<b>ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH</b>					
<b>CENTRALE WENTYLACYJNE, WENTYLATORY</b>					
1	AHU 1	<p>Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyżowym, przeciwprądowym odzyskiem ciepła w wykonaniu wewnętrznym, podwieszanym, z wbudowaną rewersyjną pompą ciepła powietrze/powietrze w trybie grzanie/ chłodzenie.</p> <p>Typ: np. <b>RESTOR P1</b></p> <p>z sekcjami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wentylatorową,</li> <li>- filtracji (filtry kieszeniowe klasy G4/F4)</li> <li>-nagrzewnica elektryczna, kanałowa</li> <li>-odzysk krzyżowy przeciwprądowy</li> <li>-wbudowana pompa ciepła</li> </ul> <p>Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki</p> <p>DOLNA STRONA INSPEKCJI</p> <p><u>Dane techniczne podstawowe:</u></p> <p>Vn. =1300m³/h  Vw =1300m³/h  Δp<sub>n</sub>. = 300/300Pa  Q<sub>el.ahu</sub> 3,9 kW/230V  Q<sub>g</sub>= 10,3 kW  Q<sub>ch</sub>= 6,2 kW</p> <p>UWAGA: WENTYLATORY EC</p> <p>W zestawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-nagrzewnica kanałowa elektryczna dn 250mm</li> </ul> <p>Q<sub>g</sub>=3,0 kW /230 V  Dn250mm</p>	Kpl	1	<p>Np. HESTOR  Tel. 509-357-433</p> <p>Dopuszcza się urządzenia zamienne spełniające takie same lub lepsze parametry techniczne</p>
<b>DEMONTAŻE WENTYLACJI</b>					
2		Demontaż kratki wentylacyjnych	szt	ok. 8	