

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w dniach 21.03.2022 – 25.03.2022**

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 725 z późn. zm.), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **GK.6630.86.2022****Przedmiot narady:**

Sieć: kanalizacyjna

Przyłącze: wodociągowe, kanalizacyjne Gracze dz.390, 392/2, 560/1, 566/1, 566/3, 567, 570/3, 571/2, 574/4, 574/5, 580/12, 580/13, 580/5 km.2

Lokalizacja:

| Jednostka ewidencyjna | Obręb | Arkusze | Działki |
|----------------------------|-------------|---------|---|
| NIEMODLIN - OBSZAR WIEJSKI | 0005 GRACZE | 2 | 390, 392/2, 560/1, 566/1, 566/3, 567, 570/3, 571/2, 574/4, 574/5, 580/12, 580/13, 580/5 |

Adres: Gracze dz.390, 392/2, 560/1, 566/1, 566/3, 567, 570/3, 571/2, 574/4, 574/5, 580/12, 580/13, 580/5 km.2

Wnioskodawca: "PROJEKT" MIROSŁAW BARTOCHA, ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa

Przewodniczący narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestników narady:**Przewodniczący Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentująca: Agata Salamon**

Z uwagami:

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejącym, należy zachować normatywne wzajemne odległości, a roboty ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem właściwych branż, powiadamiając pisemnie o terminie rozpoczęcia robót. W przypadku wystąpienia skrzyżowań projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika oraz innych budowli inżynierskich z istniejącymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, należy je zabezpieczyć rurami ochronnymi, zgodnie z obowiązującymi normami.
2. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji – stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktów granicznych i ponosi odpowiedzialność karną za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Osoba reprezentująca: Tomasz Gołda

Z uwagami:

1. Sprawa nie dotyczy GDDKiA O/Opole.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Oddział w Świerklanach, Osoba reprezentująca: Iwona Pogoda-Golaszewska

Z uwagami:

1. nie dotyczy

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dział Majątku Sieciowego, Osoba reprezentująca: Paweł Kułakowski

Z uwagami:

1. Nie dotyczy.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydział Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentująca: Przemysław Wyszyński

Z uwagami:

1. 1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystąpieniem do pracy spíše notatkę służbową w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Grodków na wyłączenie linii kablowych i zabuduje na nich osłony rurowe w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowaną inwestycją.
- 2) Dokładną lokalizację kabli określić na podstawie przekopów kontrolnych. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
- 3) Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych prowadzić ręcznie zgodnie z aktualnymi normami, przepisami budowy i bezpieczeństwa.
- 4) Zachować normatywne odległości pracy od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych.
- 5) Zachować normatywne odległości lokalizacji projektowanej inwestycji i jej elementów od lokalizacji istniejących oraz projektowanych żerdzi (ustoi) słupów elektroenergetycznych, linii kablowych oraz szafek złącz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odległości należy wystąpić z wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Wydział Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889 9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oświetleniowej w zakresie sieci oświetleniowej, tel. 572887186 w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych.
- 6) W przedmiotowym obszarze oddziaływania inwestycji mogą znajdować się nie wykazane urządzenia i sieci elektroenergetyczne oświetlenia należące do spółki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne należące do innych podmiotów, z którymi należy dokonać dodatkowych uzgodnień dla projektowanej inwestycji.
- 7) Wystąpić do TAURON Dystrybucja S. A. Oddział Opole, Jednostka Terenowa Grodków o nadzór elektroenergetyczny, (branżowy).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentująca: Danuta Terczyńska

Z uwagami:

1. uzgodniono SD.541.344.2021.AM

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie, Osoba reprezentująca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urząd Gminy Łubniany Referat Budownictwa
2. Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA Spółka Akcyjna
3. CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan
4. ELKOM Spółka zoo
5. Gmina Murów
6. Multiplay Sp. z o.o. Sp. k.
7. NETIA S.A.
8. ORANGE Polska S.A.
9. PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.O.
10. PKP Energetyka S.A.
11. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
12. PLADA Chrzastowice
13. PROWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Gazownia w Opolu
15. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Katowicach
16. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Antoniów k. Ozimka
17. Starostwo Powiatowe Wydział Budownictwa
18. Urząd Gminy Turawa
19. Urząd Gminy Chrzastowice

20. Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
21. Urząd Gminy Dąbrowa
22. Urząd Gminy Komprachcice
23. Urząd Gminy Popielów
24. Urząd Gminy Tarnów Opolski
25. Urząd Gminy Tułowice
26. Urząd Miasta i Gminy Niemodlin
27. Urząd Miasta i Gminy Ozimek
28. Urząd Miasta i Gminy Prószków
29. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
30. Wodociągi i kanalizacja Turawa Sp. z o.o.
31. ZGKiM Komprachcice
32. ZGKiM Tułowice
33. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Prószków
34. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

.

Dokument nie zawiera podpisu
Podpis elektroniczny

(podpis przewodniczącego narady)

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.