



GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80
Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl
www: <http://www.ug.szczytno.pl>

Szczytno, dnia 25 października 2022 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.30.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „**Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach placówek oświatowych i Urzędu Gminy**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań z dnia 20.10.2022 r. (z wizji lokalnej) wraz z wyjaśnieniami:

Ad. 1

Prawidłowy adres SP w Wawrochach to Wawrochy 12, 12-100 Szczytno

Ad. 2

Zamawiający nie przewiduje kolejnej wizji lokalnej

Ad.3

40 KW

Ad. 4

Tolerancja Tylko na plus

Ad. 5

Protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej wraz z listą obecności stanowi załącznik do protokołu postępowania. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania (art. 74 pzp)

Ad. 6

Pod budowę instalacji PV winno się brać pod uwagę tylko budynek UG Szczytno.

Ad. 7

W szybkie windy nie wolno prowadzić obcych instalacji zgodnie z przepisami

Ad. 8

2x papa termozgrzewalna min. 4 mm, płyty styropianowe 20 cm, strop żelbetowy

Ad. 9

Dostępna sieć wifi na 3 piętrze.

Ad. 10

5x16 mm LGY i przy rozdzielnicach i przy WLZ



GMINA SZCZYTNO

woj. warmińsko-mazurskie, 12-100 SZCZYTNO, ul. Łomżyńska 3,

tel.: (0...89) 623-25-80
Fax: (0...89) 623 25 92

E-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl
www: <http://www.ug.szczytno.pl>

Ad. 11

Okolo 6%

Ad. 12

TAK. Wykonywano prace naprawcze w ramach przeglądów

Ad. 13

Płyta warstwowa

Ad. 14

W starej części szkoły w Sali komputerowej. Wymagane jest zastosowania wzmacniacza sygnału wifi lub połączenia kablowego

Ad. 15

Zamawiający nie wyraża zgody na instalację PV na gruncie.

Ad. 16

Teren poza boiskiem nie należy do terenu szkoły.

Ad. 17

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż instalacji na ścianie budynku.

Ad. 18

Zamawiający przewiduje aneksowanie umowy w przedmiocie terminu realizacji z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ z dnia 14.10.2022 r. i jest wiążąca dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, iż w związku niniejszymi z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 27.10.2022 roku o godzinie 11:00.

Z poważaniem,

Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski
*(podpis elektroniczny)