

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie, czy przy wycenie należy ująć koszt wybudowania szafa oświetleniowa czy nie, gdyż na mapie z zakresem rzeczowym nie jest ona ujęta natomiast w przedmiarze w pozycji nr 17 wymieniony jest montaż szafy sterowania oświetlenia SOU-2.

Odpowiedź nr 1:

Nie, szafa sterowania oświetlenia SOU-2 jest już wybudowana.