



BR.271.1.35.2022

# Urząd Gminy Trzebowńsko

36-001 Trzebowńsko 976  
tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719  
<http://www.trzebowńsko.pl>  
poczta@trzebowńsko.pl

Trzebowńsko, dn. 2.11.2022r.

## WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.35.2022 pn.: **Roboty budowlane polegające na budowie modułowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1** : nie mogę doszukać się w dokumentacji jakie dokładnie bojłery mają być zastosowane. Czy możemy zaproponować nasze standardowe bojłery mamy 200 L, 300 L i 80 L.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować bojłery zgodnie z dokumentacją projektową lokalizacja i ilość. Rozmieszczenie bojłerów zgodnie z rysunkiem plik nazwa” WODA SZKIC S2”. Dopuszcza się zamontowanie bojłerów o większej pojemności niż zaprojektowano.

**Pytanie 2**: Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych proponowałabym okna z szybą matową. Niestety nie mogę załączyć rzutu przyziemia z rozmieszczeniem jaki proponuję, proszę o kontakt mailowy i wtedy na maila prześle rzut.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza się zastosowanie okien z szybą matową w pomieszczeniach sanitarnych. Zamawiający informuje, że nie akceptuje zmian w rozmieszczeniu bojłerów. Budynek ma być zgodny z dokumentacją projektową

Wójt Gminy Trzebowńsko