

Dotyczy postępowania przetargowego na: „**Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szkotowo**” – znak sprawy **RGT.ZP.271.10.2022**

Zapytania wraz z odpowiedziami z dnia 24.08.2022r.

**Pytanie 1.**

Czy jest sporządzony aktualny bilans ścieków, jeśli tak to proszę o udostępnienie?

**Odp. na pyt. 1**

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie komunalnej oczyszczalni ścieków w Szkotowie wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni o przepustowości 300 m<sup>3</sup>/d dla 3000 RLM. Przewiduje się realizację zadania w jednym etapie. Bilans ścieków nie jest wymagany dla tak ustalonego przedmiotu zamówienia. Podstawą do ustalenia przepustowości jest określenie ilości RLM i ilości BZT5 przy szacunkowym zużyciu wody na mieszkańca na poziomie 0,1 m<sup>3</sup>/d, 60 gBZT/mieszkańca.

**Pytanie 2.**

Czy dla przedmiotu zamówienia zostało przeprowadzone postępowanie środowiskowe?

**Odp. na pyt. .2**

Dla przedmiotu zamówienia nie przeprowadzono postępowania środowiskowego.

**Pytanie 3.**

Czy całość części zbiornikowo – instalacyjnej może być posadowiona w budynku czy na zewnątrz?

**Odp. na pyt. 3**

Zbiorniki nie muszą być w budynku, mogą zostać posadowione na zewnątrz.

**Pytanie 4.**

Czy część zbiornikowa i ciek biostabilizacji mają być wkomponowane w budynek ?

**Odp. na pyt. 4**

Nie.

**Pytanie 5.**

Czy w ramach kontraktu ma być wykonana nowa studnia głębinowa?

**Odp. na pyt. 5**

Nie.