

Poznań, dnia 15.10.2020 r.

Nasz znak: ZDP.WO.261.2.21/20

Dotyczy: BUDOWA WIADUKTU KOLEJOWEGO/TUNELU DROGOWEGO W UL. SWARZĘDZKIEJ W KOBYLNICY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2407P KOZIEGŁOWY - SWARZĘDZ W ZAMIAN ZA LIKWIDACJĘ PRZEJAZDU KOLEJOWO - DROGOWEGO KAT. A W KM 7,532 LINII KOLEJOWEJ NR 353, W RAMACH PROJEKTU POIIS 5.1-35 PN. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA SKRZYŻOWANIACH LINII KOLEJOWYCH Z DROGAMI - ETAP III" W SYSTEMIE "PROJEKTUJ I BUDUJ"

Wasz znak:

Wszyscy Wykonawcy

Zamawiający – Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu informuje zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r., poz. 1843 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1

W związku z likwidacją przejazdu kolejowego w km. 7,532 linii kolejowej nr 353 w miejscowości Kobylnica prosimy oraz w związku z informacjami w PFU że na tej stacji zabudowane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym typu E a także na przedmiotowym przejeździe urządzenia starego typu tj. RHR98 w nawiązaniu do pisma z IZ Poznań nr IZIWS-505/46/2018 z dnia 12-04-2018r w którym jest zapis, że należy przewidzieć koszty związane z aktualizacją aplikacji w zakresie zobrazowania i powiązania urządzeń przejazdowych z urządzeniami stacijnymi stacji Kobylnica, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca jest zobowiązany lub nie jest zobowiązany przewidzieć koszty aktualizacji aplikacji w zakresie zobrazowania i powiązania. Temat jest na tyle istotny ponieważ koszty takiej aktualizacji wahają się w granicach 3-5 mln.

Odpowiedź 1

Wykonawca jest zobowiązany usunąć urządzenia zabudowane na przejeździe kolejowo-drogowym i dokonać fizycznego usunięcia uzależnienia urządzeń rogatkowych w przebiegach (dokonanie zmian układowych połączeń w urządzeniach srk typu E w powiązaniu z przejazdem RHR95). Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć koszty wynikające z powyższego.

Z racji tego, że na stacji Kobylnica zabudowane są urządzenia przekaźnikowe typu E wykonawca nie jest zobowiązany przewidywać kosztów aktualizacji aplikacji, która dedykowana jest komputerowym urządzeniom srk, w zakresie zobrazowania i powiązania.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.