



## GMINA MROCZA

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20  
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41  
e-mail: [urząd@mrocza.pl](mailto:urząd@mrocza.pl)  
[www.mrocza.pl](http://www.mrocza.pl)  
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 14-04-2021 r.

L. Dz.: RO.271.3.1.2021

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza, Matyldzin, Białowieża”**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.):

**Pytanie:**

1. Czy wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego
2. Do kogo należą grunty - drogi
3. Czy Zamawiający posiada projekty organizacji ruchu
4. Czy w zakres inwestycji wchodzi tłocznia ścieków
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie inwestycji metodą bezwykopową -przewierciem sterowanym.
6. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy inspekcji TV kanałów
7. Jeśli Wykonawca chciałby złożyć wadium w formie gwarancji bankowej to w jaki sposób ma być podpisana.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Ad. 1.** W przypadku dróg gminnych – nie, w przypadku dróg powiatowych – zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi – Zarządu Dróg Powiatowych w Nakle nad Notecią.

**Ad. 2.** Należą do Gminy Mrocza, Zarządu Dróg Powiatowych. Inwestycja przebiega również przez tereny zamknięte – kolej.

**Ad. 3.** Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy.

**Ad. 4.** Tak. 1 tłocznia ścieków P1 (rys. 15) – zlokalizowana na działce nr 985/2 w Mroczy.

**Ad. 5.** Dopuszcza się – ale tylko w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. Zgoda nie jest wymagana w przypadku przejść pod: ciekami, drogami oraz terenami kolejowymi.

**Ad. 6.** Tak. Zamawiający będzie wymagał inspekcji kamerą telewizyjną kanałów PVC z wydrukiem spadków podłużnych. Zastosowane rury o średnicach dn 200 powinny być wyposażone w nadruk od wewnątrz, który umożliwi identyfikację rury podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegające identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodnie; średnica oraz sztywność obwodowa).

**Ad. 7.** Zamawiający informuje, że gwarancja wadialna (bankowa lub ubezpieczeniowa) w formie elektronicznej występuje w postaci pliku podpisanego podpisem elektronicznym. Gwarancja wadialna w formie elektronicznej, aby była honorowana musi zawierać wszystkie elementy stosowane dla tego typu dokumentów, w szczególności zobowiązanie gwaranta do zapłaty zatrzymanego przez zamawiającego wadium w ściśle określonych sytuacjach, które zostały określone w przepisach prawa. Gwarancja wadialna w formie elektronicznej musi zostać wystawiona w formie pliku i opatrzona ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób, który zapewni przez co najmniej okres wymaganego zabezpieczenia oferty wadium możliwość dokonania kontroli integralności dokumentu elektronicznego, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w elektronicznym dokumencie gwarancji wadialnej. Oczywiście sam plik z gwarancją wadialną w formie elektronicznej musi zostać przekazany do zamawiającego podobnie jak pozostałe pliki z ofertą, oświadczeniami i innymi dokumentami. Przed wysłaniem pliku warto sprawdzić czy plik jest poprawny, tzn. czy otwiera się i właściwie wyświetla treść. Wysłanie uszkodzonego pliku może być podstawą do wykluczenia oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.