



**Burmistrz
Miasta
Rydułtowy**

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

znak sprawy: BP.271.000007.2024
numer pisma: BP.ZD.000165.2024

Rydułtowy | 14.06.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Rydułtowy - etap I”

Dnia 13 czerwca 2024 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie nr 7 o następującej treści:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający celem weryfikacji spełnienia wymagań specyfikacji zawartej w przetargu wymaga złożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

- a) Kart katalogowych*
- b) Certyfikatu ENEC+ ofertowanych opraw,*
- c) Certyfikatu ENEC oferowanych opraw*
- d) Raportu z badania LM80 potwierdzającego deklarowaną żywotność źródeł światła.*

Powyższe dokumenty gwarantują, że zaoferowane produkty spełniają podstawowe normy i dzięki temu są bezpieczne dla użytkowników i instalatorów oraz, że parametry deklarowane przez producenta są zgodne z rzeczywistością.

2. Zamawiający dla różnych typów opraw wymaga różnych temperatur otoczenia w których mogą pracować oprawy. Wnosimy o wyjaśnienie czym kierował się zamawiający jeżeli oprawy będą zamontowane w tej samej lokalizacji (wysokość i szerokość geograficzna). W związku z tym temperatura w której pracują wszystkie oprawy będzie taka sama. Wnosimy o ujednoczenie zapisów.

3. Wnosimy o rezygnację z narzucenia widełek mocy do opraw. Wiodący producenci opraw posiadają w swojej ofercie produkty o wymaganym strumieniu świetlnym ale znacznie niższym poborze mocy co jest jednoznacznie korzystne dla Zamawiającego.

4. Wnosimy o dopuszczenie opraw wykonanych metodą wysokociśnieniowego wtrysku aluminium i malowaniu w kolorze palety RAL. Jest to powszechnie stosowane i niezawodne rozwiązanie stosowane na rynku od wielu lat.

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Ad.1. Zamawiający nie wymaga przedstawienia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zapytaniu. Na etapie realizacji zamówienia i odbiorów będą wymagane karty katalogowe dla wszystkich opraw i osprzętu (uliczne, parkowe, naświetlacze LED dla boisk Orlik , kompensatory mocy biernej, itp..) Certyfikaty i raporty wymagane będą dla opraw ulicznych.

Ad.2. Dopuszcza się zestawienie opraw oświetleniowych o temperaturze pracy w zakresie od - 40°C do min. 45 °C.

Ad.3. Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko odnośnie tolerancji mocy wyrażone we wcześniejszych odpowiedziach.

Ad.4. Specyfikacja podaje materiał oprawy „Materiał stop aluminiowy anodowany” – i nie określa metody wykonywania opraw.