

**ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1
MODYFIKACJA TREŚCI SWZ NR 1**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa nawierzchni utwardzonych i oświetlenia na terenie Zbiornika Zaborowo w Lesznie – część południowa”.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji, działając na podstawie art. 135 ust. 2 w zw. art. 135 ust. 6 oraz 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, iż w postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści referencje, w skład której wchodziła budowa ciągu pieszego o powierzchni powyżej 500,00 m²?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pozostaje przy zapisach SWZ i nie dopuści ww. referencji.

Pytanie nr 2:

Czy przedmiotem zamówienia jest 3 letnia pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja roślin podczas trwania realizacji robót, do dnia odbioru końcowego inwestycji.

Pytanie nr 3:

Z jakiej stali mają być wykonane stojaki rowerowe: ocynkowanej i malowanej (prosimy o podanie koloru) czy z nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że stojaki rowerowe mają być wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7021, grubość blachy: min. 3 mm, z logotypem wyciętym metodą CNC, mocowane za pomocą kotw chemicznych, zgodnie z rys. przedstawionym w Załączniku nr 8 do SWZ (Parametry małej architektury – Zbiornik Zaborowo).

Pytanie nr 4:

Prośba o podanie grubości ścianki słupów oświetleniowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalna grubość ścianki słupów oświetleniowych to 2,5 mm.

Pytanie nr 5:

Prośba o wyjaśnienie wymiarów obrzeża betonowego, które należy zastosować do obramowania nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 8x30 cm czy 15x30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Naczelnik Wydziału Inwestycji

/-/ Celina Pilżys -Kosmatka

1.