



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Kunice, dnia 06 grudnia 2023r.

ZP.271.12.2023

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy udzielenia wyjaśnień do SWZ przetargu pn:

„Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Pątnowie Legnickim, dz.nr 181/1, obręb nr 0035 Pątnów, jednostka ewidencyjna 026201_ Legnica” postępowanie nr ocds-148610-64a3d525-8d07-11ee-b55a-a22b2d7f700e - ogłoszenie w BZP nr 2023/BZP 00515855/01 z dnia 2023-11-27.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ). W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie Wykonawcy:

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

Pytanie nr 1:

Wyjaśnienie okresu gwarancji i rękojmi na nawierzchnię trawiastą: 24 miesiące zgodnie z zapisami SWZ, czy 12 miesięcy zgodnie z zapisami umowy.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Ad. 1

Okres gwarancji i rękojmi na nawierzchnie trawiaste zgodnie z intencją Zamawiającego określoną w formularzu oferty wynosi 12 m-cy od daty odbioru końcowego. Zamawiający zmienia błędny zapis w SWZ oraz projekcie umowy we wskazanym zakresie. W tym zakresie Zamawiający załącza poprawiony projekt umowy oraz SWZ na stronie prowadzonego postępowania tj. <https://platformazakupowa.pl/pn/kunice>.

Pytanie nr 2

Odpowiedz czy przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nawierzchni trawiastej; jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju i ilości zabiegów oraz okresu jej trwania (§11 pkt.10 umowy).

Odpowiedz na pytanie nr 2

Ad. 2

Pielęgnacja nawierzchni trawiastej – pielęgnacja nawierzchni trawiastej jest przedmiotem zamówienia stanowiącym niezbędny element udzielanej przez wykonawcę gwarancji i rękojmi. Rodzaj i ilość zabiegów okres trwania zgodnie § 11 ust. 10 wzoru umowy (tabela). Pielęgnacja powinna również uwzględniać inne niezbędne zabiegi służące żywotności roślin. (podlewanie, koszenie itp.) w zależności od potrzeb.



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Pytanie nr 3

Wyjaśnienie jaką ilość nawierzchni trawiastej należy wykonać: 3206,40 m² jak podaje przedmiar czy 2400,00 m² (powierzchnia boiska).

Odpowiedz na pytanie nr 3

Ad.3

Należy wykonać 3206,40 m² nawierzchni trawiastej – (2400 m² powierzchnia boiska + strefy przyboczne 806,4 m² – od krawędzi boiska do piłkochwyłów, zgodnie z rysunkiem PZT).

Pytanie nr 4

Odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie pod boiskiem siatki przeciw kretom (poz. 6 d.1 przedmiaru).

Odpowiedz na pytanie nr 4

Ad. 4

Przedmiotem zamówienia również jest wykonanie siatki przeciwko kretom zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 5

Podanie wymaganej grubości warstwy wegetacyjnej/nośnej oraz o odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykonanie tejże warstwy zgodnie z normą DIN 18035.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Ad. 5

Grubość warstwy wegetacyjnej minimum 10 cm, zgodnie z normą DIN 18035.

Pytanie nr 6

Potwierdzenie rodzajów i grubości podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej oraz pod nawierzchnię trawiastą.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Ad. 6

Rodzaje i grubości podbudowy zgodnie z przedstawioną dokumentacją i przedmiarem.

Pytanie nr 7

Odpowiedz czy Zamawiający dopuści zastosowanie jako obramowanie nawierzchni z kostki pod wiatami obrzeża betonowego (np. 6x20x100cm) zamiast krawężnika 15x30cm.

Odpowiedz na pytanie nr 7

Ad. 7

Zamawiający nie dopuszcza możliwości montażu obrzeża betonowego.



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Pytanie nr 8

Odpowiedz czy Zamawiający dopuści zastosowanie siatki piłkochwytywnej polipropylenowej, która naszym zdaniem jest bardziej odporna na czynniki atmosferyczne oraz mechaniczne aniżeli zaprojektowana siatka polietylenowa.

Odpowiedz na pytanie nr 8

Ad. 8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany siatki na polipropylenowa.

Pytanie nr 9

Odpowiedz czy Zamawiający dopuści zastosowanie siatki piłkochwytywnej w kolorze zielonym – zaprojektowana stalowa jest nieosiągalna.

Odpowiedz na pytanie nr 9

Ad. 9

Zamawiający dopuszcza zmianę koloru siatki piłkochwytywnej.

Pytanie nr 10

Czy przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew/krzewów; jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej ilości/metrażu, obwody pnia, gatunku oraz co zrobić z pozyskanym drewnem.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Ad. 10

Zgodnie z pkt 23-26 przedmiaru, głównie krzaki i samosiejki różnych gatunków. Usuwane krzewy stanowią odpad wytwarzany przez wykonawcę na placu budowy i powinien być zagospodarowany zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.2 lit e) projektu umowy. Nie przewiduje się usuwania drzew.

Pytanie nr 11

Odpowiedz czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie uziemienia bramki do piłki nożnej za pomocą bednarki.

Odpowiedz na pytanie nr 11

Ad. 11

Zamawiający wymaga uziemienia bramki za pomocą bednarki.

Pytanie nr 12

Odpowiedz czy Zamawiający posiada dokumentację geodezyjną, jeśli tak to prosimy o dołączenie

Odpowiedz na pytanie nr 12

Ad. 12

Zamawiający nie posiada dokumentacji geodezyjnej ani geologicznej.



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Pytanie nr 13

Odpowiedz czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy, jeśli tak to prosimy o dołączenie.

Odpowiedz na pytanie nr 13

Ad.13

Zamawiający nie posiada projektu wykonawczego.

Pytanie nr 14

Podanie wymiarów wymaganej bramki do piłki nożnej.

Odpowiedz na pytanie nr 14

Ad. 14

Wymiary bramki – 7,32 x 2,44 m.

Pytanie nr 15

Podanie wymaganej wysokości pilkochwyty, gdyż w opisie technicznym jest minimum 4,0 m.

Odpowiedz na pytanie nr 15

Ad. 15

Wysokość pilkochwyty minimum 4 m. Zamawiający jest świadomy problemów z dostępnością w niektórych częściach kraju pilkochwyty o wys. 4 m, dlatego dopuszcza możliwość montażu wyższych pilkochwyty.

Pytanie nr 16

Podanie specyfikacji materiałowej pilkochwyty, grubość ścianki, przekrój rury, sposób zabezpieczenia itp.

Odpowiedz na pytanie nr 16

Ad. 16

Pilkochwyty systemowe kompletne - specyfikacja materiałowa zgodnie z zaleceniami producenta, wyroby dopuszczone do obrotu i posiadające odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych.

Pytanie nr 17

Podanie wymaganych wymiarów tablicy informacyjnej.



URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82
kunice@kunice.pl
www.kunice.pl

Odpowiedz na pytanie nr 17

Ad. 17

Wymiar tablicy 70x50 cm na konstrukcji minimum 2 m nad poziomem terenu, systemowe - specyfikacja materiałowa zgodnie z zaleceniami producenta, wyroby dopuszczone do obrotu i posiadające odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych.

Pytanie nr 18

Podanie dokładnej długości piłkochwytu – rozbieżności z PZT i przedmiarem.

Odpowiedz na pytanie nr 18

Ad. 18

Długość piłkochwytów 68 m + 160 m – PZT zgodne z przedmiarem – poz. 28 i 29, brak rozbieżności.

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Podpisał:
Józef Pieróg
Wójt Gminy Kunice
[--]