



Powiat Sokólski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, 14 listopada 2023 r.

OR-VIII.272.52.2023.DM
(znak zamówienia)

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą pzp” na utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku zlokalizowanym w miejscowości Sieruciwce

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji warunków Zamówienia

Poniżej treść złożonych pytań wraz z odpowiedziami:

Proszę o podanie informacji na temat:

Pytanie 1

- wymiar i specyfikacja płytek na ścianach

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający podaje wymiary i specyfikacje płytek na ścianach w poszczególnych pomieszczeniach:

łazienki - płytki ścienne gres polerowane 80x80 cm, kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia np. marmuru,

pomieszczenia kuchenne - płytki gres polerowane o wym. 60x60 cm kolor biały nad blatami kuchennymi

pomieszczenia techniczne, pralnie itp. – płytki grespolerowane o wym. 60x60 cm kolor biały (na pełną wysokość pomieszczeń).

Pytanie 2

- wymiar i specyfikacja kasetonów

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiający podaje wymiar i specyfikację kasetonów

– sufit podwieszany modułowy 60x60 cm z wełny mineralne/szklanej z malowaną powłoką zapewniającą klasę pochłaniania A oraz wysokim współczynnikiem odbicia światła (84%) - kolor biały oraz widoczną konstrukcją nośną sufitu typu T24 - wykonana ze specjalnej stali o wysokiej odporności na korozję w klasie C3. Płyt sufitu niepalne klasy A2-s1, d0, odporność na wilgoć klasy C, RH 95% przy 30 st. C, odbicie światła 84%, czyszczenie poprzez odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

Pytania 3

- stopnie antypoślizgowości płytek na posadzkach

Odpowiedz na pytanie 3

Odnosnie stopnia antypoślizgowości płytek na posadzkach Zamawiający podaje iż:

W pomieszczeniach komunikacyjnych i pomieszczenia wspólne – antypoślizgowość R9 wymiar płytek 80x80 cm lub 120x120 cm kolor szary jasny (imitacja betonu)

- pomieszczeniach technicznych, pralni – płytki gres o antypoślizgowości R10 i wym. 60x60 cm kolor czarny mat.

- pokojach mieszkalnych – płytki gres o antypoślizgowości R9 imitujące drewno – proponowany rozmiar płytek 120x20 cm

-łazienkach. – płytki z tej samej kolekcji jak na ścianach łazienek i antypoślizgowości R9 (lub wyższej) wymiar płytek 80x80 cm.

Pytanie 4

- materiału stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z parametrami:

Odpowiedz na pytanie 4

Odnosnie materiału stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz parametrów Zamawiający podaje następujące informacje.

Stolarka okienna PCV

Okna z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła $U \leq 0,9$ W/m²K dla całego wyrobu, okna roziwerno-uchylne, kolor biały.

Instalowanie nowej stolarki okiennej w systemie „ciepłego montażu” przy zastosowaniu systemowych termicznych podwalin podokiennych oraz taśm uszczelniających paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych.

Ślusarka drzwiowa:

Drzwi bezprogowe wykonane z „ciepłych” profili aluminiowych o współczynniku ciepła dla całego wyrobu $U \leq 1,3$ W/m²K, przeszklone pakietem szklanym z szybą bezpieczną P2 .

Drzwi wyposażone w samozamykacze szynowe, klamki i dwa zamki patentowe atestowane, - kolor profili, zawiasów i klamek, pochwytów - grafitowy,.

Drzwi Dz-2 dwuskrzydłowe, skrzydło czynne szerokość w świetle przejścia 100 cm, skrzydło bierne pozostały wymiar zgodnie z przyjętym systemem, wysokość nie mniejsza niż 200 cm.

Drzwi wyposażone w elektrorygiel i przygotowane do montażu siłowników automatycznie otwierających drzwi w przypadku zainicjowania sygnału z instalacji SAP – system napowietrzania.

Drzwi Dz-1 jednoskrzydłowe, szerokość przejścia 90 cm, wysokość nie mniej niż 200 cm.

Instalowanie ślusarki drzwiowej w systemie „ciepłego montażu” przy zastosowaniu systemowych taśm uszczelniających paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych.