

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
tel. 013 443 73 61  
faks 013 446 32 46  
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

**PRO-IN-MAT**  
**Marek Matyjewicz**  
**Ul. Wojtarowicza 41/15**  
**33-100 Tarnów**

Wasz znak: 32/11/2021

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.215.1.21

Jasło, 07.12.2021

**Dot.: Uzgodnienie PB zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole Skrzyńskie gm. Wielopole Skrzyńskie”.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle **uzgadnia w/w PB z następującymi uwagami:**

1. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonane w sposób podany w §144 i w§145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Sędziszowie Małopolskim, którą należy o tym powiadomić z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
2. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do strefy ochronnej sieci gazowej wykonać ręcznie i pod nadzorem Gazowni w Sędziszowie Młp.
3. Wykonane zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącymi gazociągami podlegają przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownię w Sędziszowie Młp. na zlecenie inwestora budowy. Z odbioru skrzyżowania należy sporządzić protokoły.
4. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (w tym izolacji) / infrastruktury towarzyszącej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane wszystkimi kosztami usunięcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
5. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na zlecenie inwestora.
6. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
  - skrzyżowania sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi gazociągami wykonać bezwzględnie pod kątem nie mniejszym niż 60°
  - odległość pionowa między zewnętrznymi ściankami kanalizacji sanitarnej lub rury osłonowej na kanalizacji, a gazociągiem nie mniejsza niż 0,2m,
  - na odcinku w rurze osłonowej nie może występować łączenie rur kanalizacyjnych,
  - zewnętrzne ściany projektowanych studzienek kanalizacyjnych lokalizować w odległości min. 1,5 m od ścianki istniejącego gazociągu.
7. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.

Wysłano dnia **07.12.2021**  
listem zwykłym poczt. z.p.o.

8. Przed przystąpieniem do robót budowlanych zaleca się zlokalizowanie istniejącej sieci gazowej na zasadach:
- dokonać odkrywki (ręcznie),
  - przeprowadzić lokalizację za pomocą urządzenia pozwalającego na zastosowanie metody bezpośredniej galwanicznej z możliwością pomiaru głębokości i wartości prądu sygnałowego (połączenie bezpośrednio z lokalizowanym gazociągiem),
  - w przypadkach, gdy połączenie galwaniczne jest niemożliwe należy dokonać lokalizacji za pośrednictwem indukcyjnych cęgów nadawczych,
  - w przypadku braku możliwości wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) należy dokonać lokalizacji sytuacyjnej (bez głębokości posadowienia) metodą indukcyjną (lokalizacja w poziomie),
  - w przypadku braku możliwości wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) i d) należy dokonać lokalizacji istniejącej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy użyciu wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteną dwuczęstotliwościową dedykowaną do prac detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem określenia jednoznacznego przebiegu istniejącej sieci.
9. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
10. W ślad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

Ilość skrzyżowań: 9 szt.

**Narada Koordynacyjna znak:**  
**WG-WGO.6630.1.458.2021.1 z dnia 25.11.2021r.**

Załączniki: 1 egz. PB

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majałtku i Uzgodnień

  
Tomasz Petlak

Otrzymują do wiadomości:

1. Gazownia w Sędziszowie Młp.
2. ZMSM a/a + 1 egz. PB

EK/8998