

Wielopole Skrzyńskie 13-01-2022

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA  
INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT  
33-100 TARNÓW UL. WOJTAROWICZA 41/15

W związku z projektowaną kanalizacją sanitarną w m. Wielopole Skrzyńskie ( centrum Wielopole Skrzyńskie), podajemy następujące warunki do projektowania i budowy kanalizacji sanitarnej:

- sieć i przyłącza zaprojektować z rur PVC o odpowiednich średnicach i o odpowiedniej wytrzymałości
- sieć zaprojektować i wykonać na podsypce i obsypce piaskowej zgodnie z normami
- stosować studnie kanalizacyjne PP/PVC o średnicy dn1000mm jako węzłowe oraz dn425 jako przelotowe i rozgałęźne
- przejścia pod drogami wykonać metoda bezwykopową z zastosowaniem rur ochronnych PE o odpowiedniej średnicy
- przyłącza wykonać o średnicy nominalnej dn160mm

Całość prac wykonać na podstawie dokumentacji, dokonać inwentaryzacji i przekazać Użytkownikowi.

Otrzymuje : adresat  
a/a

Z. WÓJTA  
  
inż. Dariusz Brzoza  
PODINSPEKTOR