

271.1.13.2021

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### Pytania:

- a) uzupełnienie dokumentacji branży drogowej (przekrojów wraz z opisem technicznym),
- b) wyjaśnienie nieścisłości Projekt Techniczny część rysunkowa opisuje posadzki klatek schodowych i komunikacji wykonanych z lastriko, Projekt Techniczny część opisowa opisuje jako wykonane z płytek gresowych.

### Wyjaśnienia:

**Ad. a** Zamawiający informuje, że należy przyjąć rozwiązanie podbudowy dostosowanej do obciążenia 15 kPa na całym obszarze ciągu pieszo-jezdnego i parkingu, umożliwiające poruszanie się pojazdów o nacisku na oś 100kN,

**Ad.b** Zamawiający wyjaśniając nieścisłości dotyczące wykończenia klatek schodowych i komunikacji przekazuje, że w wycenie należy uwzględnić płytki gres o parametrach antypoślizgowych R9 oraz w przypadku stopni płytki gres z ryflami.

**UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.**

**Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

Zatwierdził:  
/-/ WÓJT GMINY  
Złotniki Kujawskie  
mgr Witold Cybulski