

RIZ.272.7.2023

Wyjaśnienia treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie.

1. W opisie programu funkcjonalno-użytkowym strona 9 „Zaplecze socjalno-szatniowe wraz z komunikacją powinna być pow. użytkowa 182,22 m².
2. W PFU usuwa się akapit na stronie 9 pn. „Łącznik”.
3. W szczycie budynku od strony projektowanej drogi pożarowej należy dostosować ścianę szczytową do parametrów ścian oddzielenia pożarowego. Istniejące drzwi należy wymienić na drzwi p.poż. min. EI30. Szczegółowe rozwiązania po stronie projektanta w uzgodnieniu z rzeczoznawcą p.poż.
4. W miejscu planowanego placu manewrowego występują obiekty małej architektury tj. ławki, półokrągłe murki do siedzenia, chodniki, dojścia do budynku z kostki. Istniejące boisko asfaltowe przeznaczone do rozbiórki ma powierzchnię ok. 1100 m².
5. Urządzenia przeznaczone do demontażu w ramach likwidacji kolizji z linią elektroenergetyczną stanowią własność Tauronu.
6. Ogrodzenie terenu nie wchodzi w zakres inwestycji.
7. Instalacja klimatyzacji nie wchodzi w zakres inwestycji
8. Oświetlenie zewnętrzne terenu szkoły zasilane jest z budynku szkoły.
9. W ofercie należy przewidzieć:
 - dostawę i montaż 2 sztuk opuszczanych koszy boiska głównego,
 - urządzenie szorująco – myjące z funkcją zamiatania, typu walk-behind, wyposażone w szorowarki tarczowe. Maszyna wyposażona w napęd, z dużym zbiornikiem na wodę. Zasilanie bateryjne,
 - bramki do piłki ręcznej 2 szt.,
 - słupki i siatki do 3 boisk poprzecznych do siatkówki,
 - słupki i siatki do 4 boisk do badmintona,
 - drabinki ok. 20 szt.,
 - kosze do 2 boisk poprzecznych do koszykówki.