

Zamawiający
Powiat Pleszewski
Reprezentowany przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew

Pleszew, dnia 17.12.2021r

ZDP. 252. 10. 2021

Wykonawcy
Uczestnicy w postępowaniu

Dotyczy: **przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka**

Wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień publicznych (DZ. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza poniżej treść wniosków oraz wyjaśnienie

Pytanie 1

Ad. kosztorys poz. 71 Bariery ochronne stalowe jednostronne - prosimy o uszczegółowienie parametrów barier.

Odpowiedź

Jako bariery sprężyste należy zastosować Bariery N2W2

Pytanie 2

Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej dotyczącej kładki dla pieszych.

Odpowiedź

W załączniku rysunki dotyczące kładki

Pytanie 3

W projekcie, a także w opisie ogłoszenia jest informacja o przestawieniu istniejących słupów oświetleniowych (ilość 11 szt.).

Prosiłbym dokładnie o informację czy przestawiane oświetlenie będzie składać się z istniejących słupów, wysięgników i opraw, czy też jakieś elementy należy wymienić na nowe (jeżeli tak to prosiłbym podać o dokładne informacje jakie mają to być elementy i oraz proszę o podanie ich parametrów).

Odpowiedź

Oświetlenie drogowe, projektuje się z nowymi oprawami oświetleniowymi ze źródłami typu LED typu: UniStreet Gen2 BGP281 T25, 1xLED70-4S/840, DN11, 7000lm, 56W, z regulacją kąta oświetlenia oraz ze systemem zdalnego sterowania CityTouch z 10-letnim abonamentem. Oprawy oświetleniowe projektuje się zamontować na wysięgnikach typu WR-2/1/0,95/5

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sylwia Paszkowiak - Drogoś