



Inwestor:

Gmina Kolbaskowo
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo

Nasz znak: DE.404.63.2022

Rosówek 08.03.2022r.

WARUNKI TECHNICZNE

BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustowo wraz z przyłączami, gmina Kolbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.02.2022r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej:

1. W ramach realizacji przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej należy wykonać włączenie do istniejącego wodociągu dy200PCV na terenie działki nr 66 na wysokości SUW Ustowo zlokalizowanej na działce nr 58 obręb Ustowo oraz do istniejącego wodociągu de160PE na terenie działki nr 110, na wysokości działki nr 138 obręb Ustowo.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru niebieskiego.
3. Budowany odcinek sieci należy wyposażyć w hydranty p.-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
4. W ramach budowy sieci należy uwzględnić podłączenie istniejących na jej trasie użytkowników poprzez zamontowanie na projektowanym rurociągu sieci wodociągowej opasek do nawiercania dla rur PE z żeliwa sferoidalnego EN GJS400, z zaworem odcinającym, z teleskopowym trzpieniem łączącym (obudową), umożliwiającą wykonanie podłączenia przy pracującej sieci wodociągowej.
5. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do sieci $p_r=6,0$ bar.
6. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierzowych.
7. W węzłach wodociągowych stosować zasuwy z uszczelnieniem klinowym miękkim, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwową typu ciężkiego.
8. Przyłączenie wodociągu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z ZWiK w Kołbaskowie.
9. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
10. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500.
11. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kołbaskowie.
12. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
13. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu ze ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
14. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
15. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kołbaskowie.
16. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności i dezynfekcji w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kołbaskowie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo
 tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

17. Do odbioru końcowego sieci wodociągowej należy przedłożyć:
- a) oryginał warunków technicznych budowy sieci wodociągowej
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą WGKiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Tanowska 8 z potwierdzeniem o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy wodociągu materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
 - g) protokół wykonania próby szczelności wodociągu
 - h) wyniki badań fizykochemicznych: barwa i mętność, oraz bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.
 - i) protokół badań wydajności hydrantów p.poż.
18. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
19. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia ze ZWiK w Kołbaskowie.
20. W przypadku przebiegu trasy wodociągu przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy wodociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
21. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
22. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawił:
INSPEKTOR
ds. technicznych
Paula Stalmierska
.....
podpis

Otrzymał:

.....
podpis