



Inwestor:

**Gmina Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo**

Nasz znak: DE.404.63.2022

Rosówek, dnia 08.03.2022r.

WARUNKI TECHNICZNE

BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt: przebudowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej z przepompowni P39 obręb Ustowo, gmina Kołbaskowo.

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.02.2022r., Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej:

1. W ramach realizacji przebudowy istniejącej sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej należy wykonać włączenie do istniejącej studni przepompowni ścieków P39 zlokalizowanej na terenie działki nr 81/2 i rurociągiem de90PE podłączyć odpływ do istniejącej studni rozprężnej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej o rzędnej dna $h_d=20,69$ m.n.p.m. zlokalizowanej na terenie działki nr 110 obręb Ustowo, na wysokości działki nr 82 obręb Ustowo.
2. Wzdłuż układanego rurociągu ciśnieniowego należy ułożyć kabel monitoringu pracy przepompowni.
3. Sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PE 100 SDR17 PN10 koloru czarnego.
4. W ramach przebudowy sieci należy uwzględnić wymianę orurowania i armatury w istniejącej studni przepompowni ścieków, uwzględniającego średnice nowych rurociągów tłocznych oraz dostosować szafy sterownicze przepompowni do nowych pomp ściekowych.
5. Sposób prowadzenia robót instalacyjnych musi gwarantować ciągłość odbioru ścieków z istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej.
6. Podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej do istniejącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu ze ZWiK w Kołbaskowie.
7. Trasę sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej oznakować taśmą lokalizacyjną koloru brązowego z wkładką magnetyczną
8. Przejścia pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych.
9. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
10. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez ZWiK w Kołbaskowie.
11. Sieć, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
12. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej ze ZWiK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
13. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić ZWiK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
14. Sieć przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w ZWiK w Kołbaskowie.
15. Rozpoczęcie eksploatacji sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego ZWiK w Kołbaskowie.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie
Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl • www.zwik.kolbaskowo.pl

16. Do odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej należy przedłożyć:
- a) oryginał warunków technicznych budowy sieci kanalizacyjnej
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą WGKiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Tanowska 8 z potwierdzeniem o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów kanalizacji
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte materiały do budowy kanalizacji
 - f) protokół wykonania próby szczelności rurociągu tłoczego kanalizacji
17. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
18. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z ZWiK w Kołbaskowie.
19. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu ze ZWiK w Kołbaskowie.
20. Po spełnieniu powyższych wymogów ZWiK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawił:

INSPEKTOR
ds. technicznych
Stalmerska
Paula Stalmierska
.....
podpis

Otrzymał:

.....
podpis