

Legenda:

nr pom.	rodzaj pom.
	zyski ciepła w pom.

Przewód odprowadzenia skroplin

Przewód instalacji chłodniczej

JW–0.5 Qch. 4,5kW — Rodzaj jednostki – nr jednostki; Moc w urządzenia w trybie chłodzenia

Projektowana jednostka wewnętrzna

Projektowana jednostka zewewnętrzna

Szczegół:
Rozprowadzenie instalacji freonowej w piwnicy.



Zestawienie materiałów Część 1:
Jednostka wewnętrzna Qch–4,5kW: 4
Jednostka wewnętrzna Qch–2,8kW: 2
Jednostka wewnętrzna Qch–2,2kW: 3
Jednostka zewewnętrzna Qch–28,0kW: 1

Rura miedziana zaizolowana:
Ø22.2: 13,5[m]
Ø19.1: 10,5[m]
Ø15.9: 23,0[m]
Ø12.7: 14,0[m]
Ø9.52: 47,0[m]
Ø6.35: 14,0[m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 51,7[m]
Pompki skroplin: 9

Zestawienie materiałów Część 2:
Jednostka wewnętrzna Qch–3,6kW: 1
Jednostka wewnętrzna Qch–2,8kW: 1
Jednostka wewnętrzna Qch–2,2kW: 2
Jednostka wewnętrzna Qch–1,5kW: 2
Jednostka zewewnętrzna Qch–25,2kW: 1

Rura miedziana zaizolowana:
Ø19.1: 10,0[m]
Ø15.9: 14,5[m]
Ø12.7: 7,5[m]
Ø9.52: 24,5[m]
Ø6.35: 7,5[m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 26,6[m]
Pompki skroplin: 6

Zestawienie materiałów Część 3:
Jednostka wewnętrzna Qch–3,6kW: 1
Jednostka wewnętrzna Qch–2,2kW: 4

Rura miedziana zaizolowana:
Ø15.9: 15,0[m]
Ø12.7: 4,5[m]
Ø9.52: 15,0[m]
Ø6.35: 4,5[m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 19,6[m]
Pompki skroplin: 5

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 Piekary Śląskie

INWESTYCJA
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Śląskich

gł. projektant:	nr uprawnień:	podpis
inż. Marek Babicki	261/83/WBPP	
asystent: inż. Igor Zwierz		
sprawdził:		

temat rysunku: Instalacja klimatyzacyjna – rzut parteru

EKOBUD projektowanie
ul. Piwowarska 3
54–066 Wrocław
NIP 895–000–70–67

nr projektu:	nr umowy:
2024–02	–
stadium: PT	data: 03.2024
branża: instalacyjna	symbol rysunku:
skala: 1:75	nr rys: 1