

Legenda:

nr pom.	rodzaj pom.
	zyski ciepła w pom.

Przewód odprowadzenia skroplin

Przewód instalacji chłodniczej

JW–0.23.3 Qch. 1,5kW — Rodzaj jednostki – nr jednostki; Moc w urządzenia w trybie chłodzenia

Projektowana jednostka wewnętrzna

P1 — Pion instalacji freonowej

PS1 — Pion instalacji odprowadzania skroplin

Zestawienie materiałów Część 1:
Jednostka wewnętrzna Qch-4,5kW: 1
Jednostka wewnętrzna Qch-3,6kW: 4
Jednostka wewnętrzna Qch-1,5kW: 1
Jednostka zewewnętrzna Qch-9,0kW: 1
Jednostka zewewnętrzna Qch-12,3kW: 1

Rura miedziana zaizolowana:
Ø15.9: 27,5[m]
Ø12.7: 29,5[m]
Ø9.52: 27,5[m]
Ø6.35: 29,5[m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 45,0[m]
Pompki skroplin: 6

Zestawienie materiałów Część 2:
Jednostka wewnętrzna Qch-3,6kW: 1
Jednostka wewnętrzna Qch-2,2kW: 1
Jednostka wewnętrzna Qch-1,5kW: 1

Rura miedziana zaizolowana:
Ø12.7: 14,5[m]
Ø6.35: 14,5[m]

Rury SDR6 PP 25x4,2: 4,5[m]
Pompki skroplin: 3

INWESTOR
Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 Piekary Śląskie

INWESTYCJA
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku CUS przy ul. Żwirki 23 w Piekarach Śląskich

gł. projektant:	nr uprawnień:	podpis
inż. Marek Babicki	261/83/WBPP	
asystent: inż. Igor Zwierz		
sprawdził:		

temat rysunku: Instalacja klimatyzacyjna – rzut piętra

EKOBUD projektowanie
ul. Piwowarska 3
54-066 Wrocław
NIP 895-000-70-67

nr projektu:	nr umowy:
2024-03	–
stadium: PT	data: 03.2024
branża: Instalacyjna	symbol rysunku:
skala: 1:75	nr rys: 2