

Gmina Tuchola
pl. Zamkowy 1
89-500 Tuchola
NIP 561-14-87-583

Tuchola, dnia 25 kwiecień 2023 r.

ZP.271.2.7.2023.AS

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi”

W odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi”, Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje treść pytania z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie nr 1 :

Zamawiający podaje, że fragmenty siatki należy wymienić, ale nie określa ile należy w kalkulować do prawidłowego wyliczenia oferty. Proszę zatem o podanie informacji jakiego typu ma być siatka i ile m² należy wymienić.

Odpowiedź:

Należy wymienić 5 % siatki - jest to siatka pleciona ocynkowana powlekana o oczkach 40 x 40 mm grub 2,5 mm.

Zamawiający zamieszcza treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski

