stropodach budynku kotłowni



NR	NAZWA POMIESZCZENIA	(m2)
	LEWE SKRZYDŁO	
0.01	Wiatrołap	16,60
0.02	Schowek	5,70
0.03	Hol	77,03
0.04	Sala konferencyjna	99,21
0.05	Pomieszczenie biurowe	14,94
0.06	Magazyn	8,81
0.07	Pomieszczenie gospodarcze	16,66
0.08	Pomieszczenie sanitarne	26,19
0.09	WC	8,69
0.10	Klatka schodowa 1 / 2	17,10
0.11	Pomieszczenie magazynowe	27,11
0.12	Zaplecze sali	27,70
0.13	Klasopracownia	62,73
0.14	Biuro	20,68
0.15	Biuro	16,42
0.16	Klasopracownia	38,26
0.17	Klasopracownia	53,29
0.18	Komunikacja	106,67
	PRAWE SKRZYDŁO	
0.19	Klatka schodowa 1 / 2	74,44
0.20	WC	17,09
0.21	Klasopracownia	49,98
0.22	Zaplecze	18,76
0.23	Klasopracownia	52,59
0.24	Klatka schodowa 1 / 2	15,43
0.25	Klasopracownia	58,12
0.26	Pokój nauczycielski	35,98
0.27	Gabinet Wicedyrektora	18,97
0.28	Sekretariat	18,03
0.29	Gabinet Dyrektora	23,69
	SALA GIMNASTYCZNA	
0.30	Komunikacja	23,94
0.31	Sala gimnastyczna	101,54
0.32	Schowek	6,65
0.33	Szatnia	16,52
0.34	Umywalnia	19,40
0.35	Szatnia	20,64
0.36	Scena	31,20
	Powierzchnia netto:	**1306,66**

LEGENDA

DN1 INFINITY II B LED 1W 1h, IP44, AT,
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP

DN2 INFINITY II AC LED 1W 1h, IP44, AT
oprawa ewakuacyjna dwustronna, autotest, certyfikat CNBOP

DN3 EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IK08 oprawa ewakuacyjna, autotest, certyfikat CNBOP

DN4 EXIT LED 3W 1h, IP65, AT, IK08 + HTR 25 oprawa ewakuacyjna, autotest, praca w niskich temperaturach, certyfikat CNBOP

OC – centralka klap oddymiających 2xBA, z modułami przekaźnikowymi, z akumulatorami 2x7Ah,

P – przycisk oddymiania

DO – czujka dymu

PA – sirenki

Obiekt: **Zespół Szkół im. Władysława Orkana** Marcinkowice 1 33-395 Marcinkowice Gmina Chełmiec						MANECKI GROUP
						UL. WIELOPOLE 18A, 31-072 KRAKÓW, NIP: 6762374408, GSM: 697-010-903&12,CEW, TEL: 124235370
	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium:
	Generalny projektant	M.W.BIS M.MANECKI	MPOA 036/2000	Architektura		PROJEKT WYKONAWCZY
	Projektant	P.KOŁTUN S.MAZUR	BP-Upr 194/93	Elektryczna		
Inwestor: **Powiat Nowosądecki** ul. Jagiellońska 33 33-300 Nowy Sącz	Współpraca projektowa:					Data: WRZESIEŃ 2020
						Skala: 1:100
Treść rysunku: Rzut parteru	Sprawdzający:	mgr inż. H.Sobrowa	BPP-Upr 336/82	Elektryczna		Nr rysunku: E-03