



**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku
Sp. z o.o.**

Kamionek 25, 12-100 Szczytno

NIP: 7451853607, REGON: 386182246, KRS: 0000851905

Tel. 89 6243388 , email: biuro@zgkim-kamionek.pl,

www.zgkim-kamionek.pl

Rachunek bankowy: Santander Bank 84 1090 2718 0000 0001 5003 8394

Kamionek, dn. 08.02.2023 r.

WK.230.2.2.2022

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
**„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych (PV) wraz z systemem
monitoringu dla Stacji Uzdatnia Wody w Kamionku dz nr 6/107, 6/108”**

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie nr 1

Jaka jest odległość miejsca planowanej instalacji fotowoltaicznej od źródła zasilania, do którego ma być wpięta instalacja?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż odległość miejsca planowanej instalacji fotowoltaicznej od źródła zasilania wynosi 30m.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający akceptuje zastosowanie falownika z chłodzeniem konwekcyjnym wymuszonym poprzez zastosowanie wentylatora, ponieważ nie ma falowników dostępnych na rynku o tak dużej mocy dostosowanej do mocy instalacji z naturalnym chłodzeniem konwekcyjnym?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie akceptuje zastosowanie falownika z chłodzeniem konwekcyjnym wymuszonym poprzez zastosowanie wentylatora. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch falowników o mniejszej mocy.

Pytanie nr 3

W projekcie umowy jest zapis § 1 pkt. a) jest zapis, w którym zamawiający wskazuje jako OSD do zgłoszenia mikroinstalacji PGE Dystrybucja. Czy zamawiający potwierdza, że podlega pod dystrybucję operatora PGE Dystrybucja S.A.?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający modyfikuje zapis i informuje, iż podlega pod dystrybucję ENERGA-OPERATOR S.A.

Z poważaniem
Prezes ZGKiM w Kamionku Sp.zo.o.
Aleksander Godlewski