POLSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

10

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel.12 628 11 11, faks 12 439 70 29

Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 628 19 97
gazownia.gorlice@psgaz.pl

Projekty i Nadzory Drogowe
DOMINUM
Dominik Nikborowicz
Święcany 406
38-242 Skołyszyn

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.0053.763.022.22

Gorlice, 04.02.2022

Dot.: Uzgodnienie projektu pn. Remont drogi gminnej ,,Staromiejska'' o łącznej długości 850 m w miejscowości Biecz.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach przesyła przedmiotowy projekt bez uzgodnienia. Uwagi do projektu:

1. W zakresie objętym w/w projektem w odcinku I w rejonie działki nr 242/2 na skrzyżowaniu z drogą posadowiony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia stal DN50, dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu).
2. W zakresie objętym w/w projektem w odcinku II w rejonie działki nr 167/1 na skrzyżowaniu z drogą posadowiony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia stal DN50, dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu).
3. W zakresie objętym w/w projektem w odcinku II w rejonie działki nr 167/2 na skrzyżowaniu z drogą posadowiony jest czynny przyłącz gazowy niskiego ciśnienia stal DN32, dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu).
4. W zakresie objętym w/w projektem w odcinku II w rejonie działki nr 161/4 na skrzyżowaniu z drogą posadowiony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia stal DN150, dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu).
5. W zakresie objętym w/w projektem w odcinku II, pomiędzy punktami oznaczonymi na mapie jako 1 – 2, w poboczu drogi i częściowo pod drogą posadowiony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia stal DN150, dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu).
6. W zakresie objętym w/w projektem w odcinku II, pomiędzy punktami oznaczonymi na mapie jako 2 – 3, pod drogą posadowiony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia stal DN50, dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu).

7. W zakresie objętym w/w projektem w odcinku II, pomiędzy punktami oznaczonymi na mapie jako 3 – 4, pod drogą posadowiony jest czynny gazociąg niskiego ciśnienia stal DN80, dla którego szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3,0 m (po 1,5 m od osi gazociągu).
8. W strefach kontrolowanych w/w gazociągów nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.
9. Projektowany remont drogi w odcinku II koliduje z w/w gazociągami opisanymi w punktach: 2, 3, 4, 5 niniejszego pisma
10. W celu likwidacji powyższej kolizji, nawierzchnię drogi nad gazociągami pomiędzy punktami oznaczonymi na mapie jako 1 i 2, minimum w ich strefach kontrolowanych lub w całym zakresie odcinka 1-2, zaprojektować jako przepuszczalną z elementów rozbieralnych np. z kostki brukowej. Należy zachować odległość pionową mierzoną od górnej tworzącej gazociągu/rury osłonowej nie mniejszą niż 1,0 m licząc do poziomu nawierzchni przy czym nie mniej niż 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni drogi lub zjazdu publicznego/indywidualnego.
11. Projektowany remont drogi w odcinku II koliduje z w/w gazociągami opisanymi w punktach: 6 i 7 niniejszego pisma.
12. W celu likwidacji powyższej kolizji, gazociągi pomiędzy punktami oznaczonymi na mapie jako 2-3-4 należy przebudować, projektując odcinek gazociągu niskiego ciśnienia PEdn90 w sposób nie kolidujący z projektowanym remontem drogi.
13. Na wykonanie przebudowy gazociągu kolidującego z projektowanym remontem drogi na odcinku 2-3-4 należy uzyskać warunki techniczne, które na wniosek inwestora remontu drogi wyda Zakład Gazowniczy w Krakowie, Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.
14. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z w/w siecią gazową należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640).
15. Całość robót związanych z przebudową gazociągu zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora remontu drogi.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Wadowicach
Tadeusz Goleń

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Otrzymują:
1.Adresat + projekt 1szt.
2. a/a + projekt 1 szt.
MSZ/0237

Potwierdzam odbiór
09.02.2022



POCZĄTEK OPRACOWANIA: 0+506
L=67.104
0+500
0+600
KPK: 0+567.0
R=250.000
KPK: 0+613.00
L=86.436
PZ: 0+698.4
L=39.932
197/8
161/4
166/2
165
162
163
137/2
137/1
245/1
245/2
244
243
242/2
903
904
928
929
940
943
167
ch.bt.
bt.
R
RIIIb
Ps
PsV
PsIV
LzV
wD50
wD40
gD50
255.7
253.8
253.9
254.2
254.3
259.9
260.36
260.4
263.5
267.2
267.5
267.6
266.4
264.7
259.7
258.1
273.5
278.3



Polska Spółka Gazownic
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Oddział Zakład Gazownicz
Gazownia w Gor
ul. Kolejowa 2, 38-300
tel. 12 628 19 80, faks 1
pieczątka jednostki/
NIP 525 24 96 4
KRS 0000374001 REGON
Nie Uzgadniam*/opiniuję* prz
z następującymi uwagami
PSGKR.005

LEGENDA:

- oś odcinka drogi o
- zakres remontu
- pobocze - mieszar frakcja 0-31,5mm
- chodnik - betonow
- opaska z kostki bru
- korytka betonowe/

UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z r opisem technicznym.
2. W zakresie remontu na i korektę wysokościową zj drogowego z odtworzenie pierwotnego.

Szkic sytuacyjny został sp kopii mapy zasadniczej po

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: **"Remont drogi gmin łącznej długości 850m gminnej "St o**
	Inwestor: **Gmina Biecz, 38-**
Skala: **1:1 000**	Lokalizacja: **powiat: gorlic**
Data: **styczeń 2022**	Nazwa rysunku: **Pla**
Nr rys.: **2.1**	Opracował: **mgr inż. Dominik Nigborowi PDK/0375/PWOD/19** uprawnienia do projektowania i kierowan w specjalności inżynieryjnej drogowej bez

Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 629 19 80, faks 18 354 98 22
/pieczątka jednostki/
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142759519

Nr sprawy/znak .....

Nie Uzgadniam*/~~opiniuję~~* przedmiotowe opracowanie ~~bez pisma~~* na warunkach pisma* z następującymi uwagami* ~~bez uwag~~* (*niepotrzebne skreślić)

PSGKR.0053.763.022.22

04.02.2022

KIEROWNIK
Gazownia w Gorlicach
/podpis i pieczątka imienna/
Tadeusz Goleń

.....dn. .....r.
/miejscowość/



LEGENDA:

- oś odcinka drogi objętej remontem
- zakres remontu
- pobocze - mieszanka niezwiązana $C_{90/3}$ frakcja 0-31,5mm
- chodnik - betonowa kostka brukowa
- opaska z kostki brukowej
- korytka betonowe/ściek liniowy (wymiana)

UWAGI:
1. Rozpatrywać łącznie z rys. 3 - przekrój typowy oraz opisem technicznym.
2. W zakresie remontu należy uwzględnić uzupełnienie i korektę wysokościową zjazdów w granicach pasa drogowego z odtworzeniem nawierzchni wg stanu pierwotnego.

Szkic sytuacyjny został sporządzony na elektronicznej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z PODGiK w Gorlicach

Dominum Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skołyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania: **"Remont drogi gminnej "Staromiejska" w miejscowości Biecz o łącznej długości 850m" ramach zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej "Staromiejska" w miejscowości Biecz o łącznej długości 850m"**	
	Inwestor: **Gmina Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1**	
Skala: **1:1 000**	Lokalizacja: **powiat: gorlicki, miejscowość: Biecz**	
Data: **styczeń 2022**	Nazwa rysunku: **Plansza sytuacyjna - odc. I**	
Nr rys.: **2.1**	Opracował: **mgr inż. Dominik Nigborowicz** **PDK/0375/PWOD/19** uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń	Podpis: