

Gdynia, 01.08.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.6.2023

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania - zmiana na ogrzewanie gazowe w budynkach mieszkalnych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk**”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 2

Proszę o podanie jakie urządzenie grzewcze ma być przyjęte w postępowaniu 2023/BZP 00318093, w przedmiarze jest kocioł jednofunkcyjny, a w opisie (SWZ) jest kocioł dwufunkcyjny w etapie I, II oraz III.

Odpowiedzi na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż do wyceny należy przyjąć montaż urządzeń do 21 kW:

- Część I Sopot ul. Leśna Polana 2B - kocioł dwufunkcyjny.
- Część II Sopot ul. Leśna Polana 3B - kocioł jednofunkcyjny oraz podgrzewacz objętościowy.
- Część III Reda Leśniczówka Marianowo - kocioł jednofunkcyjny oraz podgrzewacz objętościowy.

Z poważaniem,

Paulina Partyka-Drzazga

Nadleśniczy

Nadleśnictwa Gdańsk

/podpisano elektronicznie/