

OZP.272.11.2021

Olkusz, 17.05.2021 r.

### **Informacja o zmianie treści SWZ**

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: **"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu"**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonuję zmiany treści załącznika nr 7 do SWZ – Dokumentacja projektowa, w poniższy sposób:

1. Zamawiający dodaje plik „detal obudowy słupów”
2. W części „Specyfikacja materiałowa”:
  - w opisie ślusarki zewnętrznej, zamawiający dodaje treść:  
„Ponadto okna o oznaczeniu 01 muszą posiadać odporność ogniową EI60”,
  - zamawiający dodaje opis Windy poręczowej dla osób niepełnosprawnych:  
„Winda poręczowa musi być wyposażona w szereg zabezpieczeń takich jak: zamykane ramiona, czujnik bezpieczeństwa, przycisk stop, chwytacz czy czujnik przeciążeniowy. Szyna wykonana z rury ze stali nierdzewnej. Zasilanie z instalacji elektrycznej wewnętrznej”.

W związku z powyższym, na stronie internetowej, na której dostępna jest SWZ, tj.

[https://platformazakupowa.pl/pn/sp\\_olkusz](https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz), link o nazwie:

Załącznik\_nr\_7\_do\_SWZ-Dokumentacja\_projektowa

zastępuje się linkiem o nazwie: **Załącznik\_nr\_7\_do\_SWZ-**

**Dokumentacja\_projektowa\_po\_zmianie\_z\_dnia\_17.05.2021 r.**

Pozostałe informacje zawarte w SWZ nie ulegają zmianie.

SEKRETARZ  
Powiatu Olkuskiego  
*Marcin Wójcik*