

Odpowiedź na pytanie

Dotyczy zamówienia w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
**na zaprojektowanie i przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul.
Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)**
- uczestnicy postępowania wszyscy –

Zamawiający Gmina Miasto Stargard na pytanie Wykonawcy odpowiada:

Pytanie:

W związku z analizą wymiarów krawężników systemowych na przystankach autobusowych do przetargu: „Zaprojektowanie i przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)”, prosimy o informację jakiej wysokości ma być zastosowany krawężnik.

Odpowiedź:

Światło krawężnika na przystankach i zatokach autobusowych ma wynosić 16 cm.

Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią SWZ.