

lp.	Zakres czynności	Częstotliwość wykonania
1	Kontrola instalacji grzewczej oraz parametrów roboczych, odczyt parametrów	1/miesiąc
2	Kontrola działania automatyki sterującej kotłowni	1/miesiąc
3	Kontrola instalacji, zabezpieczeń elektroenergetycznych kotłowni i urządzeń z uwzględnieniem RCD	1/miesiąc
4	Kontrola układu spalinowego w kotłowni	1/miesiąc
5	Kontrola wentylacji kotłowni	1/miesiąc
6	Kontrola działania i szczelności pomp oraz armatury wody i gazu	1/miesiąc
7	Kontrola, czyszczenie filtrów i filtoodmulników	1/miesiąc
8	Kontrola układu stabilizacji ciśnienia w instalacji	1/miesiąc
9	Kontrola pracy palnika gazowego	1/miesiąc
10	Przegląd roczny palnika, analiza spalin, regulacja palnika	1/rok przed sezonem grzewczym
11	Przegląd roczny kotła z czyszczeniem części spalinowej	1/rok przed sezonem grzewczym
12	Sprawdzenie działania systemu detekcji gazu	1/miesiąc
13	Sprawdzenie działania systemu detekcji i odcięcia gazu, kalibracja czujników-głowic pomiarowych	1/rok przed sezonem grzewczym
14	Kontrola kompleksowa szczelności instalacji gazowej kotłowni od palnika do zaworu głównego	1/rok przed sezonem grzewczym
15	Udział w czynnościach okresowych i doraźnych Urzędu Dozoru Technicznego	wg potrzeb
16	Pogotowie ciepłownicze, drobne naprawy bez użycia materiałów	wg potrzeb
17	Czynności porządkowe po wykonywanych pracach	do potrzeb
18	Wpis do książki eksploatacji obiektu	przy każdym wejściu na obiekt