



PLU.4001.4.2023.DP
Sygn. 204107

Gdańsk dnia 07.04.2023 r.

Strona internetowa

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

„Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Połączenie Al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej”

Sygn. postępowania 39/BZP-U.510.34.2023/KB

W związku z pytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający, na podstawie **art. 284 ust. 1 i ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniższe wyjaśnienia i odpowiedzi:

Pytanie nr 2

Jak należy interpretować zapis:

- 7. Należy rozważyć jednoprzestrzenne zadaszenie strefy przystanków w celu oszczędzenia miejsca zajmowanego przez klasyczne wiaty**

Czy to oznacza, że mamy założyć zaprojektowanie zadaszenia jednoprzestrzennego, czy klasyczne wiaty?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wiatę jednoprzestrzenną. Wiata powinna uwzględniać optymalne pod względem estetycznym i eksploatacyjnym połączenie z przyległymi obiektami – przebudowanym budynkiem Dworca PKP oraz budynkiem przewidzianym do posadowienia nad techniczną częścią pętli. Zadaszenie powinno obejmować ciąg pieszy prowadzący od Dworca w kierunku ul. Klonowej oraz perony przystankowe.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie punktu: 5.1.9. Dokumentacja hydrologiczna. Dokumentację hydrologiczną sporządza hydrolog, być może wystąpiła omyłka w opisie.

Jeśli tak, to czy Zamawiający uważa za konieczne wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej podlegającej pod prawo geologiczne i górnicze?



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka w opisie, i rezygnuje z niego. Jednocześnie wskazuje, iż należy wykonać badania zgodnie z Instrukcją badań geologicznych i geotechnicznych dla miasta Gdańska, według załącznika nr 12 do OPZ.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 12-04-2023