



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



Gołańcz, dnia 2023-04-12

Znak sprawy: ZP.271.1.2023

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
opublikowanego w BZP nr  
2023/BZP 00149600/01 z dnia 2023-03-24**

### **ZAWIADOMIENIE Nr 1**

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/golanczgok>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa placu zabaw Gołańcz ul. W. Młodych przy amfiteatrze**, ogłoszenie o zamówieniu **2023/BZP 00149600/01 z dnia 2023-03-24**

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela następującego wyjaśnienia:

#### **Pytania z dnia 24 marca 2023 roku**

##### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza do postępowania urządzenia wykonane ze stali ocynkowane oraz malowane proszkowo?

##### **Odpowiedź:**

*Proponowane elementy wyposażenia zabawowego placu zabaw miałyby posiadać elementy konstrukcyjne wykonane ze stali nierdzewnej lub z elementów stalowych malowany podkładem cynkowym oraz farbą proszkową (w zależności od produktu - elementu zabawowego). Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki czy wkręty wykonane z zależności wersji produktu ze stali nierdzewnej lub cynkowane ogniowo. Zamawiający dopuszcza się obie opcje.*

#### **Pytania z dnia 03 kwietnia 2023 roku**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza ujednoczenie konstrukcji urządzeń zabawowych na stal piaskowaną – zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy i malowaną proszkowo ?

##### **Odpowiedź:**

*Jak wyżej.*

##### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wymaga przedłożenia kart technicznych zaoferowanych urządzeń na etapie składania ofert?



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Morski i Rybacki



### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie wymaga przedłożenia kart technicznych zaoferowanych urządzeń na etapie składania ofert*

### **Pytania z dnia 05 kwietnia 2023 roku**

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o potwierdzenie, że huśtawka wagowa ma być wykonana ze stali nierdzewnej, ocynkowana i pomalowana proszkowo.

#### **Odpowiedź:**

*Huśtawka wagowa ma być wykonana ze stali nierdzewnej lub z elementów stalowych malowany podkładem cynkowym oraz farbą proszkową.*

#### **Pytanie nr 2**

W projekcie opis urządzeń (wymiary) wskazuje jednoznacznie na jednego wykonawcę. W celu zachowania uczciwej konkurencji proszę o dopuszczenie urządzeń o tych samych cechach użytkowania jednak różniących się wymiarami.

#### **Odpowiedź:**

*Dopuszcza się wybór urządzeń o tych samych cechach użytkowania jednak różniących się wymiarami. Konieczne jest zachowanie wymogu, aby wszystkie sprzęty - zestawy zabawowe oraz elementy do ćwiczeń dla dzieci posiadały niezbędne certyfikaty i atesty oraz spełniały wymogi obowiązujących norm. Urządzenia należy rozmieścić z zachowaniem tzw. stref bezpieczeństwa, które składają się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania.*

#### **Pytanie nr 3**

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca ma wycenić przedstawienie trzech masztów wykazanych w PZT (pozycja nie wykazana w przedmiarach)

#### **Odpowiedź:**

*Maszty naniesione na PZT z adnotacją „do usunięcia” należy ująć w wycenie przygotowanej przez Wykonawcę, ponieważ podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa natomiast przedmiar jest dokumentem pomocniczym do wyceny przy wynagrodzeniu ryczałtowym.*