

OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM

- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy


UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM


- wyłączniki różnicowo - prądowe $\Delta I_r=30 \text{ mA}$

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie $t=0,4 \text{ s}$
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo - prądowe $\Delta I_r=30 \text{ mA}$

UWAGA :

 detektor gazów typ DG/F-12N2

| | | |
|--|---|--|
| INWESTOR: GMI NA NOWE | | |
| PLAC Ś.W. ROCHA 5 86-170 NOWE N/W | | |
| INWESTYCJA: PRACE BUDOWLANO - INSTALACYJNE ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ NA ZAMKU W NOWEM. | | |
| ZAMEK KRZYŻACKI PLAC ZAMKOWY 3 86-170 NOWE działka nr 671/7 i 672/1 jed. ewid. 041406_4.0001 Nowe - Miasto | | |
| BIURO PROJEKTOWE: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD" inż. Benedykt Reder ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz | | |
| NAZWA RYSUNKU INSTALACJA DETEKCJI GAZU "GAZEX" W KOTŁOWNI GAZOWEJ | SKALA: 1:100 | BRANŻA: BUDOWLANA |
| FAZA: PROJEKT PT | DATA: 15.01.2024 r. | NUMER RYSUNKU: E-06 |
| FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: konstrukcja | inż. STANISŁAW ŁASZKIEWICZ nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych nr upr. WRR-DT/7131/2/2002 | PODPIS:  |
| FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: konstrukcja | mgr inż. ALEKSANDER ŁASZKIEWICZ nr uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, i elektroenergetycznych nr upr. WKP0154/PO0E/14 | PODPIS:  |