

Trzebownisko 27.04.2021

ZSW I.dz. 51/2021

**Gmina Trzebownisko**  
**36-001 Trzebownisko 976**

W nawiązaniu do pisma BR.7011,5,4,2021,ZP/3 z dnia 29.03.2021 r. oraz pisma RZ.ZPU.1.434.69.2021.TN dotyczącego przebudowy - przykrycia rowu melioracyjnego T- 10 na działkach nr : 3982 i 3940 w miejscowości Łąka Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s Trzebownisko wyraża zgodę na wykonanie przykrycia rowu pod następującymi warunkami :

1. Kolektor wykonać z rur dwuciennych o wytrzymałości min. SN-8 o średnicy min. 600 mm
2. Wlot i wylot wykonać z prefabrykatów betonowych.
3. Wykonać ubezpieczenie dna i skarp rowu na wylocie kolektora na długości 5 m płytami jombo o wym. 90x60x10 (szer. dna 0.6 m , wysokość ubezpieczenia na skarpach 1.2 m)

DYREKTOR  
Rejonowego Związku Spółek Wodnych  
*Witold Kozubal*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
27.04.2021 r.