


Oznaczenia dotyczące instalacji ogrzewania :

— instalacja c.o. - zasilanie (rury stalowe zaciskane n.p. Geberit Mapress)

- - - instalacja c.o. - powrót (rury stalowe zaciskane n.p. Geberit Mapress)

C22/550/1000 $\Phi=1425$ W oznaczenie grzejnika płytowego

UWAGA: W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach zamontować osłony chroniące przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym

BIURO PROJEKTOWE			
ARCO Rafał Kozłowski ul. A.G.Siedleckiego 8/16 85-868 Bydgoszcz tel. 692 48 75 73			
INWESTOR			
Gmina Kruszwica ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI			
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY NA ŻŁOBEK dz. nr ewid. 106,107,108,109, obręb 0001, 040706_4, Kruszwica - M			
PROJEKTOWAŁ:			
mgr inż. Kamil Ścieszyński Nr upr. KUP/0069/PWOS/09 uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń			
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:			
inż. Agnieszka Łuczak Nr upr. KUP/0149/PWOS/08 uprawnienia w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń			
TEMAT RYSUNKU			SKALA
Rzut parteru - instalacja ogrzewania			1:100
BRANŻA	ETAP	NR RYSUNKU	DATA
inst. sanitarne	BUD	S03	04.2020