I ETAP REALIZACJI

II ETAP REALIZACJI

246,20

246,13

SBR2

SBR3

SBR4

SBR5

SBR 1

STØ 1

STØ 2

SBR6

500

BELKA STALOWA WCIĄGNIKA

SITO

POMIESZCZENIE SITA 2
GRES
+46,50

Centrala nawiewna
VS-15-A-V-1
moc elektr. 1,75kW

ZBIORNIK RETENCYJNY

3 HALA REAKTORÓW
102,76 (I ETAP - 58,52) GRES

1200 m³/h
800 x 315

600 m³/h
315 x 400

550 m³/h
630 x 250

600 m³/h
250

500 x 250

W2-1 W2-2 W2-3 W2-4 W2-5 W2-6 W2-7 W2-8 W2-9 W2-10 W2-11 W2-12 W2-13 W2-14 W2-15 W2-16 W2-17 W2-18 W2-19 W2-20 W2-21 W2-22 W2-23 W2-24 W2-25 W2-26

N2-1 N2-2 N2-3 N2-4 N2-5 N2-6 N2-7 N2-8 N2-9 N2-10 N2-11 N2-12 N2-13 N2-14 N2-15 N2-16 N2-17 N2-18 N2-19 N2-20 N2-21 N2-22 N2-23 N2-24 N2-25 N2-26 N2-27

N6-1 N6-2 N6-3 N6-4

W1-1

Wentylator EBB 250
moc elektr. 25W

+-0,00=246,20

1 POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU
26,88 GRES

PRASA TAŚMOWA

4 POM. "SUCHE" NA SKŁADOWANIE WAPNA I POLIELEKTROLITU
5,25 GRES

N1-1

Konwektor wentylatorowy
UWK-F-H-KM-F
+200m3/h
moc elektr. 1,4kW

PDZ. 5.1.

246,11

PRZENOŚNIK TAŚMOWY

PRZYCZEPA

5 WIATA NA OSAD
114,72 pos. betonowa

ŚCIANA ETAPU

- 0,10

N

1 : 500

WYKAZ POMIESZCZEŃ PARTERU

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. m
1	POMIESZCZENIE ODWADNIANIA OSADU	GRES	26,88
2	POMIESZCZENIE SITA	GRES	46,50
3	HALA REAKTORÓW	GRES	102,76 (I ETAP - 58,52)
4	POM. "SUCHE" NA SKŁADOWANIE WAPNA I POLIELEKTROLITU	GRES	5,25
5	PLAC SKŁADOWY OSADU POD WIATĘ	pos. betonowa	114,72

RAZEM 296,11 m 2 (I ETAP - 251,87)

LEGENDA:

- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- PRZEPUSTNICA PROSTOKĄTNA
- 550 m³/h / 630 x 250 — KRATKA WENTYLACYJNA

bionor Sp. z o.o.

Obiekt:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. WOJASZÓWKA gm. WOJASZÓWKA, pow. KROSNO, woj. PODKARPACKIE		
Branża: SANITARNA	Stadium: PROJEKT BUDOWLANY		Data 11.2009
Nazwa rysunku: BUDYNEK OCZYSZCZALNI, RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI		Skala 1:50	Nr rys. 10

	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektował	mgr inż. R. Kapusta	Upr.bud.Nr: KL-50/99	
Opracował	mgr inż. P. Filipiak		
Sprawdził	mgr inż. I. Kwaśniewska	Upr.bud.Nr: SWK/0122/POOS/06	