

Łódź, dnia 06-06-2024 r.

Znak spr.: NB.270.4.2024

Znak sprawy: **NB.270.4.2024**

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Sulechów
ul. Bankowa 2, 66-100 Sulechów;

Prowadzący postępowanie (pełnomocnik):

Zakład Usługowo – Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi

ul. Legionów 113,

91-073 Łódź

tel.(42) 632-26-47

e-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/916820>

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie **podstawowym** na:

„Budowę budynku kancelarii leśnictwa, leśniczówki, budynku gospodarczego i altany w leśnictwie Sycowice”

Prowadzący postępowanie działający w imieniu w/w Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne/zamiennie w zastosowaniu płyt ognioodpornych, ponieważ płyty ujęte w projekcie produkowane są przez jednego producenta, ich cena jest bardzo wysoka, kilkukrotnie wyższa od płyt np. Fermacell, które spełniają wymagane parametry, posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Oszczędność na zastosowaniu materiału równoważnego bez pogorszenia dla całej inwestycji wynosi około dwieście tysięcy złotych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w realizacji inwestycji zastosowanie zamiennego rozwiązania w użyciu płyt ogniochronnych w budynku leśniczówki względem opisanych w dokumentacji projektowej elementów. Konieczne jest zastosowanie materiałów, które zachowają przede wszystkim projektowane parametry ochrony przeciwpożarowej przegród, ale i parametrów konstrukcyjnych czy izolacyjnych przegród. Konieczny jest warunek zastosowania płyt ogniochronnych, które są niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne, o klasie ogniowej w zakresie niepalności A1.

Materiał i grubość zastosowanych płyt może być inny niż opisany w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie wpłynie to na parametry całej przegrody. Konieczne jest również przedstawienie na etapie realizacji inwestycji dokumentacji, np. od producenta, która udowodni, iż wykorzystane w budowanym budynku płyty ogniochronne spełniają ww. parametry, przegroda posiada odpowiednią klasę odporności ogniowej.

W związku z udzieloną odpowiedzią prowadzący postępowanie działający w imieniu w/w Zamawiającego zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ

i w rozdziale IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia dopisuje w pkt 2 Opis stanu projektowanego treść zgodną z poniższym brzmieniem:

„Zamawiający dopuszcza w realizacji inwestycji zastosowanie zamiennego rozwiązania

w użyciu płyt ogniochronnych w budynku leśniczówki względem opisanych w dokumentacji projektowej elementów. Konieczne jest zastosowanie materiałów, które zachowają przede wszystkim projektowane parametry ochrony przeciwpożarowej przegród, ale i parametrów konstrukcyjnych czy izolacyjnych przegród. Konieczny jest warunek zastosowania płyt ogniochronnych, które są niewrażliwe na wilgoć, wielkoformatowe, samonośne, o klasie ogniowej w zakresie niepalności A1.

Materiał i grubość zastosowanych płyt może być inny niż opisany w dokumentacji projektowej, pod warunkiem iż nie wpłynie to na parametry całej przegrody. Konieczne jest również przedstawienie na etapie realizacji inwestycji dokumentacji, np. od producenta, która udowodni, iż wykorzystane w budowanym budynku płyty ogniochronne spełniają ww. parametry, przegroda posiada odpowiednią klasę odporności ogniowej.”

Ponadto w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp prowadzący postępowanie działający w imieniu w/w Zamawiającego dokonuje zmiany treści SWZ na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp i przedłuża termin składania, i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą:

W SWZ jest:

Rozdział XXI.

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/916820> - w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **11.06.2024 r. do godz. 14:00.**

Rozdział XXII.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.06.2024 r. godz. 15:00.**

Rozdział XIX. Termin związania ofertą.

do dnia 10.07.2024 r.

Zmienia się na:

Rozdział XXI.

5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/916820> - w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14.06.2024 r. do godz. 14:00.**

Rozdział XXII.

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.06.2024 r. godz. 15:00.**

Rozdział XIX. Termin związania ofertą.

do dnia 13.07.2024 r.

Prowadzący postępowanie działający w imieniu w/w Zamawiającego informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu (niniejsze pismo będzie stanowiło załącznik do umowy).

mgr inż. Paweł Bodzioch

DYREKTOR
Zakładu Usługowo Produkcyjnego
Lasów Państwowych

/ podpisano elektronicznie /