



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ²
0.1.	WIAJROLAP	3,20
0.2.	POM. GOSP.	34,00
0.3.	SCHOWEK	4,40
0.4.	POKÓJ	50,40
0.5.	ŁAZIENKA+WC	3,90
0.6.	WIAJROLAP	3,00
0.7.	KORYTARZ	28,90
0.8.	BIURO	5,20
0.9.	SCHOWEK	1,50
0.10.	KOTŁOWNIA	33,10
0.11.	WC	0,80
0.12.	SALA 2	71,70
0.13.	SALA 1	40,40
0.14.	KUCHNIA	28,80
0.15.	KORYTARZ	6,40
0.16.	MAGAZYN	13,50
0.17.	MAGAZYN	3,80
0.18.	ŁAZIENKA	6,20
0.19.	WIAJROLAP	2,30
0.20.	MAGAZYN	2,70
0.21.	MAGAZYN	8,50
0.22.	ŁAZIENKA	9,20
0.23.	SALA 1	40,40
RAZEM POW. UŻYTKOWA		378,60

- KANALIZACJA SANITARNA
- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA

UWAGA:
1. Instalację c.w.u. (izolowaną) wyposażić w cyrkulację (izolowaną).

Nazwa tematu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, OSP I PRZEDSZKOLA W BESTWINIE	NR RYS.
Tytuł rysunku:	INSTALACJA WOD.-KAN. PARTERU	IWK-1
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10	
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	2217
Instalacje sanitarne	ŁUKASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. WKP/0345/POOS/09	2167
Sprawdzający	JAROSŁAW FLAMER NR UPR. WKP/0286/POOK/07	2222
PROJEKT BUDOWLANY	Data:	Skala: