



NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ²
0.1.	WATROCIAP	3,20
0.2.	POM. GOSP.	34,00
0.3.	SCHOWEK	4,40
0.4.	POKÓJ	50,40
0.5.	ŁAZIENKA+WC	3,90
0.6.	WATROCIAP	3,00
0.7.	KORYTARZ	28,90
0.8.	BIURO	5,20
0.9.	SCHOWEK	1,50
0.10.	KOTŁOWNIA	33,10
0.11.	WC	6,50
0.12.	SALA 2	15,70
0.13.	SALA 1	71,70
0.14.	KUCHNIA	28,80
0.15.	KORYTARZ	6,40
0.16.	MAGAZYN	13,50
0.17.	MAGAZYN	3,80
0.18.	ŁAZIENKA	6,20
0.19.	WATROCIAP	2,30
0.20.	MAGAZYN	2,70
0.21.	MAGAZYN	8,50
0.22.	ŁAZIENKA	9,20
0.23.	SALA 1	40,40
RAZEM POWIERZCHNIA		378,60



- łącznik instalacyjny
- łącznik schodowy
- gniazdo wtykowe
- gniazdo 3 fazowe
- plafon sufitowy LED tażienkowa
- lampa elewacyjna LED solarna kinkiet IP65 4000K
- oprawa LED natynkowa 60*60 40W 4000K
- przeciwpowarowy wyłącznik prądu
- rozdzielnic 3 rzędowa

UWAGA:

1. Wszystkie przeciwpożarowe wyłączniki prądu należy zintegrować tak by każdy wyłączał zasilanie całego budynku.

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA I OSP	NR RYS.
Tytuł rysunku:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA PARTERU	IE-1
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10	
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11	
Instalacje elektryczne	TOMASZ PIOTROWIAK NR UPR. WKP/0396/PWOE/13	
Sprawdzający	MARIAN GORZKOWSKI NR UPR. 330/DOŚ/14	
PROJEKT BUDOWLANY	Data:	Skala: