



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA		
NR. POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	P.U. /m ²
1.1.	HOL	11,00
1.2.	SZATNIA	34,50
1.3.	ŁAZIENKA+WC	3,50
1.4.	KORYTARZ	3,90
1.5.	SALA	217,70
1.6.	POKÓJ	15,00
1.7.	POKÓJ	17,80
1.8.	ŁAZIENKA	8,10
1.9.	KORYTARZ	3,50
1.10.	CHECZKA	4,90
1.11.	KUCHNIA	30,70
1.12.	SCHOWEK	4,30
1.13.	KORYTARZ	5,20
1.14.	POKÓJ	34,00
RAZEM POMIESZCZENIA		397,10

ZESTAWIENIE GRZEJNIKÓW STAŁYCH DWUPŁYTOWYCH FIRMY NP IDMAR TYP 22C/V

- G1 - 120/60 - 3 szt.
- G2 - 160/60 - 2 szt.
- G3 - 140/60 - 2 szt.
- G4 - 40/60 - 2 szt.
- G5 - 100/60 - 1 szt.
- G6 - 80/60 - 1 szt.

- UWAGA:
- Przed grzejnikami zastosować zawory termostaticzne a za grzejnikami zawory odcinające.
 - W kotłowni zamontować naczynie zbiorcze przeponowe zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w instalacji.
 - Istniejące przewody stalowe c.o. należy zdemontować oraz wykonać nowe rozprowadzenie c.o. w rurach izolowanych.

Nazwa tematu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, OSP I PRZEDSZKOLA W BESTWINIE	NR RYS.
Tytuł rysunku:	INSTALACJA C.O. I PIĘTRA	ICO-2
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10	
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny	
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D05/11	
Instalacje sanitarne	ŁUKASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. WKP/0345/POOS/09	
Sprawdzający	JAROSŁAW FLAMER NR UPR. WKP/0286/POOK/07	
PROJEKT BUDOWLANY		
Data:		Skala: