



**Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze**

UNP: 0801-20-038752

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.3.2020

Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Sprawa dotyczy: postępowanie pn. „Wymiana stolarki okiennej wraz z roletami wewnętrznymi w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 21”.

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej wraz z roletami wewnętrznymi w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 21” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Witam, W Załączniku nr 1 do STWiOR ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W DREZENKU w opisie piszecie Państwo o 1 szt. nawiewnika- czy mają Państwo na myśli 1 szt nawiewnika do 1-go okna ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami STWOiR pkt. 2 zakres robót obejmuje m.in. „montaż nowych okien (pakiet trzyszybowy) z nawiewnikami higrosterowalnymi szt. 53”, tj. dla każdego okna wymagany jest jeden nawiewnik higrosterowalny.

**Z up. Dyrektora Izby Administracji
Skarbowej
w Zielonej Górze
Naczelnik Wydziału**

Katarzyna Kasperczak
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)