

Przedmiar robót

Budowa sieci oświetleniowej nn-0,4kV

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: Raciąż, ul. Szwedzka

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ NN-0,4kV

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. Budowa linii kablowej

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 50403-010-020	Szafa oświetlenia ulicznego mocowana na fundamencie prefabrykowanym krotność= 1,00	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg (zegar, stycznik) krotność= 1,00	szt	2,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010701-0201-040	Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III. krotność= 1,00	m	27,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010702-0201-040	Mechaniczne kopanie rowów, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ . Grunt kat. III-IV krotność= 1,00	m	280,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 50907-060-040	Układanie uziomów w rowach kablowych krotność= 1,00	m	320,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 50706-010-040	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m krotność= 2,00	m	307,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych \varnothing 110 krotność= 1,00	m	54,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 50705-010-040	Ułożenie rur osłonowych \varnothing 110 krotność= 1,00	m	8,00

9	wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040	Układanie kabli 4x35mm ² w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego krotność= 1,00	m	4,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 50707-010-040	Układanie kabli wielożyłowych 4x25mm ² w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego krotność= 1,00	m	274,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 50713-030-040	Układanie kabli wielożyłowych 4x25mm ² w rurach osłonowych krotność= 1,00	m	62,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010705-0201-040	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli. Głębokość rowów do 0,6 m i szerokość dna wykopu do 0,4 m. Grunt kategorii III-IV. krotność= 1,00	m	307,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-04010-020	Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kategoria gruntu III krotność= 2,00	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-06010-020	Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. Kat.gruntu III krotność= 2,00	szt	2,00

2. Montaż słupów i opraw

1	2	3	4	5
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych, jednowysięgnikowych o wysokości 7 m krotność= 1,00	szt	9,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie krotność= 1,00	szt	9,00
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-030-090	Montaż przewodów 3x2,5mm ² do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m krotność= 1,00	kpl	9,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 60W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	9,00

2. Prace uzupełniające

1	2	3	4	5
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-01-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 2,00	szt	1,00

20	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-020-020	<i>Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar</i> <i>krotność= 2,00</i>	<i>szt</i>	2,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101	<i>Badanie linii kablowej niskiego napięcia o ilości żył - 4</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>odcinek</i>	9,00
22	wg nakładów rzeczowych AW-090	<i>Obsługa geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>kpl</i>	1,00