

TS/JZ/U/1/94/2021

Chorzów, dn. 28.01.2021 r.

*SZOSA-PROJEKT Projektowanie dróg
Michał Szostak Zabrze
ul. Kawika 34b/6
41-800 Zabrze*

Dotyczy: uzgodnienia branżowego w związku z projektem przebudowy wraz z rozbudową pasa drogowego w ul. Katowickiej w Świętochłowicach w zakresie od skrzyżowania z ul. Żołnierską do granic miast Chorzów

W nawiązaniu do Państwa pisma 374.6 z dnia 05.01.2021 r., oraz pisma 374.6_1 z dnia 07.01.2021 r., złożonych w imieniu Inwestora Gminy Świętochłowice, w sprawie uzgodnienia branżowego jw. w załączeniu przedkładamy plan sytuacyjny z orientacyjnie wrysowanym na kolorowo uzbrojeniem wodociągowo-kanalizacyjnym eksploatowanym przez nasze przedsiębiorstwo. Urządzenia kanalizacyjne, które znajdują się w przebudowywanym pasie drogowym należy wyregulować do projektowanej niwelety nawierzchni. Służby CHŚPWik Sp. z o.o. powinny mieć zapewniony swobodny dostęp do urządzeń kanalizacyjnych celem prowadzenia prac eksploatacyjnych. W ramach prowadzonych prac powinny zostać wymienione przyłącza kanalizacyjne należące do właścicieli posesji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konieczności dokonania odwodnienia prosimy o przedłożenie planu zagospodarowania terenu oraz „Wniosku o wydanie warunków przyłączenia”. Druk wniosku dostępny jest w serwisie internetowym naszego przedsiębiorstwa www.chspwik.pl. Po jego rozpatrzeniu zostaną wydane warunki techniczne przyłączenia, które stanowią w szczególności podstawę do opracowania dokumentacji projektowej, którą Państwo będziecie zobowiązani uzgodnić w naszym przedsiębiorstwie.

Niezależnie od wrysowanego uzbrojenia w trakcie wykonywania robót należy spodziewać się przewodów, o których brak jest informacji w naszej spółce. W przypadku zlokalizowania niezidentyfikowanych urządzeń wod-kan prosimy o powiadomienie służb technicznych przedsiębiorstwa w celu ich określenia.

Roboty budowlane w pobliżu naszej infrastruktury winny odbywać się z zachowaniem poniższych warunków:

1. Prosimy o pisemne powiadomienie nas o terminie rozpoczęcia robót z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem wskazując jednocześnie nazwę, adres, numer niniejszej korespondencji względnie inne informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

ul. Składowa 1
41-500 Chorzów

tel.: +48 32 34 94 622
faks: +48 32 34 94 624

sekretariat@chspwik.pl
www.chspwik.pl

NIP: 627-24-73-827
KRS: 0000197406

REGON: 278169870
BDO: 000018667

www.chspwik.pl 885 963 526
885 WOD KAN

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 67 652 000 zł
Rachunek bankowy: 57 1050 1214 1000 0022 7389 8011



2. W trakcie realizacji inwestycji wymagany jest nadzór branżowy służb naszego przedsiębiorstwa nr tel. (0-32) 3494616 Dział Eksploatacji Sieci Wodociągowej, (0-32) 2452167 Dział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰.
3. Naniesione przebiegi przewodów nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych.
4. Wrysowane przez nas przewody należy zinwentaryzować we własnym zakresie. W przypadku rozbieżności, prosimy o przekazanie dokumentacji umożliwiającej naniesienie ich prawidłowego usytuowania.
5. Wszelkie uszkodzenia naszych urządzeń powstałe na skutek prowadzonych robót Inwestor zobowiązany jest, bezzwłocznie zgłosić Dyspozytorowi Przedsiębiorstwa pod całodobowy nr tel. (0-32) 3494600, pokryć koszty robót związanych z usunięciem tych uszkodzeń oraz pokryć koszty ewentualnych następstw związanych z powstałymi uszkodzeniami.
6. Prowadzenie prac związanych z koniecznością odkrycia naszych urządzeń przy temperaturze poniżej 0°C wiąże się z obowiązkiem dodatkowego zabezpieczenia ich przed przemarzaniem.
7. Wszelkie roboty w odległości mniejszej niż 0,5m od naszych urządzeń należy wykonywać ręcznie, a miejsca kolizji zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi nadzoru, który dokona odbioru tych miejsc.
8. Przy realizacji zasypki należy odtworzyć podsypkę, obsypkę zgodnie z wytycznymi producentów przewodów wraz z uzupełnieniem taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej dla wodociągu. Zagęszczenie gruntu winno być realizowane warstwami.
9. Na czas trwania robót należy zabezpieczyć majątek naszego przedsiębiorstwa przed skutkami dewastacji lub kradzieży.
10. Podczas wykonywania nawierzchni należy dostosować włązy studni kanalizacyjnych, skrzynki zasuw i hydrantów do wysokości wykonanej warstwy wierzchniej.
11. Realizacja powyższego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na własny koszt.

Niniejszy uzgodnienie jest ważne przez rok od daty wystawienia.

Załączniki:

- plan sytuacyjny 1 egz.

Kopia:

- TS a/a

Kierownik Działu
Pomiarów i Informacji Przestrzennej


Rafał Przydacz