



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A

Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276

www.zdw-gdansk.pl e-mail: sekretariat@zdwgdansk.pl



DZS.2462.22.2020.AG L.p. 1

Gdańsk, dnia 30.04.2020 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: *Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP.*

Oznaczenie postępowania: 22/DZS/2020/PN/WPI.

ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 7)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (ustawa Pzp) informujemy, że Wykonawca uczestniczący w postępowaniu złożył zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Pytanie nr 1: Prosimy o udostępnienie raportów z przeglądów obiektów inżynierskich zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku drogi.

Odpowiedź: W załączeniu *Protokół z okresowej kontroli pięcioletniej* (załącznik nr 1).

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni? Czy poszerzenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji?

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił projekt stanowiący załącznik do Rozdziału IV SIWZ, który przewiduje wykonanie nowej konstrukcji drogi. Zamawiający akceptuje przedstawione rozwiązanie jeżeli spełnia założenia SIWZ.

Pytanie nr 3: Jakie należy wykonać badania istniejącej konstrukcji nawierzchni? Czy należy wykonać badania FWD?

Odpowiedź: Do badania należy zastosować metodę FWD lub inną dającą policzalne oraz miarodajne wyniki umożliwiające wyznaczenie wzmocnienia konstrukcji istniejącej drogi.

Pytanie nr 4: Czy technologia wykonania wzmocnienia konstrukcji jest dowolna? Prosimy o sprecyzowanie zalecanej przez Zamawiającego konstrukcji nawierzchni?

Odpowiedź: W projektowaniu należy posilkować się obowiązującymi opracowaniami GDDKiA w tym m.in.: Katalogu Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP z 2013 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych z 2014 r.

Konstrukcja nawierzchni powinna być zaprojektowana w sposób optymalny pod względem ekonomicznym, terminu wykonania oraz dostępności materiałów.

Pytanie nr 5: Czy kategoria ruchu oraz konstrukcja nawierzchni na wlotach podporządkowanych powinna być taka sama jak na drodze głównej?

Odpowiedź: W obrębie skrzyżowania konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować jak dla drogi głównej.

Pytanie nr 6: Czy do wykonania jest projekt tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych ?

Odpowiedź: Tak, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozytywnych opinii w zakresie podstawowych jego założeń jest przewidziane w warunkach przetargu (pkt. 3.2 OPZ).

Pytanie nr 7: Prosimy o podanie szacowanej ilości działek przeznaczonych do podziału?

Odpowiedź: Do złożenia oferty należy przyjąć wydzielenie 20 szt. działek. Zamawiający zastosuje metodę obmiarową rozliczenia prac związanych z wykonaniem dokumentacji podziałowej. Zamawiający wprowadza zmianę w Formularzu cenowym w poz. 7 Projekt podziału nieruchomości, poprzez dopisanie ilości przewidywanych działek do podziału.

Patrz Zmiana nr 1.

Termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 14.05.2020 r. do godz. 11:00, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020 r. o godz. 11:05.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA DS. INWESTYCJI

MGR INŻ. ANNA MĄTEWSKA

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 1 do SIWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. Aa.