

ZAKŁAD GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
w Trzebowniku
36-001 Trzebowniko 989
tel. (17) 77 13 762, fax: (17) 77 22 776
www.bip.zgwstrzebowniko.pl

Adresat

Gmina Trzebowniko
36 – 001 Trzebowniko
Trzebowniko 976

Dotyczy : rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Stobierna.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.12.2019 r., wydaje się warunki techniczne rozbudowy sieci wodociągowej w celu uzbrojenia terenu.

1. Techniczne warunki rozbudowy sieci wodociągowej :
Miejsce włączenia planowanej sieci wodociągowej znajduje się na działce o nr ew. 2180/42 (obręb Jasionka). Jest to włączenie do realizowanej obecnie sieci ϕ 225, zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2020 roku.
Sieć wodociągową należy rozbudować od wskazanej działki (wzdłuż gazociągu ϕ 100) do działki o nr ew. 3434/2 (obręb Stobierna) – rurami ϕ 225 (PE 100 SDR 17 PN 10), zapewniając infrastrukturę na potrzeby projektowanej zabudowy na trasie budowanej sieci oraz uwzględniając możliwość rozbudowy do działek sąsiednich.
W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącymi sieciami wodociągowymi (sieci ϕ 90 na dz. 3925, 3924 oraz 4374, 4375) należy wykonać węzły połączeniowe. Sieć należy projektować z uwzględnieniem wymaganych minimalnych odległości od istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu oraz zgodnie z przepisami ppoż. – hydranty nadziemne DN 80. Przy końcowym odcinku rurociągu należy również zainstalować hydrant nadziemny DN 80.
2. Wydane warunki rozbudowy są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków może nastąpić na pisemny wniosek ubiegającej się osoby. Do wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu (urządzenia gazowe, energetyczne, melioracyjne, telekomunikacyjne) projekt wykonawczy należy uzgodnić z odpowiednimi jednostkami nimi zarządzającymi.
4. Projekt wykonawczy należy uzgodnić z ZGW-Ś w Trzebowniku przed złożeniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Narada Koordynacyjna)

Otrzymują :

1 x Urząd Gminy w Trzebowniku.

1 x a/a

Dyrektor

mgr inż. Piotr Komenda