

Krosno, dnia 17 listopada 2020 r.

RZ.ZPU.1.434.3.354.2020.TN

**„EKOWODA”
Juliusz Nowiński
35-604 Rzeszów
ul. Irysowa 7**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie w odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2020 r. dotyczące inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Stobierna cz. I”, w związku z przekroczeniem cieku Dopływ spod Suchar nr działki ewid. 3287 wodociągiem fi 225mm w m. Stobierna, gm. Trzebownisko, po zapoznaniu się z przedłożoną mapą wnosi o uwzględnienie następujących warunków technicznych:

1. Przekroczenia cieku wodnego nr działki 3287 – Dopływ spod Suchar należy wykonać metodą przewiertu sterowanego, w rurze osłonowej, umieszczonej na głębokości min. 1,50 m pod istniejącym dnem.
2. Miejsce przekroczenia cieku należy oznakować słupkami oznacznikowymi na górnych krawędziach skarp.
3. Komora przewiertowa powinna być usytuowana w odległości min 4.0 m od górnej krawędzi skarpy cieku.
4. Na wyżej wymienione przedsięwzięcie należy wykonać operat wodnoprawny i uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
5. O rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Łąncucie w celu sprawowania nadzoru oraz dokonania ich odbioru.
6. Przed odbiorem końcowym przekroczenia cieku, należy do NW w Łąncucie przedłożyć rysunki (przekroje poprzeczne), które będą odzwierciedlać rzeczywiste posadowienie rury ochronnej w miejscu przekroczenia podpisane przez uprawnionego geodetę.
7. Wszelkie uszkodzenia koryta cieku spowodowane wykonywaniem robót związanych z realizacją inwestycji będzie usuwał Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Jednocześnie informujemy że, na wejście w teren i zajęcie części nieruchomości działki nr. ewid. 3287 należy uprzednio zawrzeć stosowną umowę z RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów.


Dyrektor
Zarządu Zlewni
Juliusz Nowiński

Otrzymują:

1. Adresat + kłazula RODO
2. NW w Łąncucie, ul. Kolejowa 2A, 37-100 Łącut.
3. A/a